



**ABNT NBR
15247**

S 60 D

TIPO B

Type B

**Unidade de armazenagem segura
Salas-cofre e cofres para hardware**

Secure storage units Data rooms and data containers

Número de série: 005900

Serial Nr. 005900

Ano de fabricação: 2015

Fabrication year: 2015

Esta sala cofre foi fabricada e está certificada conforme a norma ABNT NBR 15247 sendo classificada para resistência ao fogo por 60 minutos.

This data container was manufactured and certified according ABNT NBR 15247 and is classified for 60 minutes fire resistance.

Esta sala também foi testada conforme a norma ABNT NBR IEC 60529 com o grau de proteção IP67.

This data container was also tested according ABNT NBR IEC 60529 with protection degree IP67.

Qualquer alteração em suas características originais por uso indevido ou desgaste natural, ou a falta de manutenção preventiva e corretiva, efetuada pelo fabricante ou seu credenciado invalida esta marca de segurança.

Any alteration in its original characteristics caused by improper use, natural wear and tear or lack of preventive and/or corrective maintenance made by the manufacturer or by their accredited invalidates this security mark.

Controle – ABNT – N°

0262

DATA ROOM

Certified according to EN 1047-2
European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main
accredited according to EN45011



www.ecb-s.com

Cert. mark No.

1220

Resistance grade

R 60 D

Serial No.

005900

Weight

Year of manufacture

2015



PE-198.01



**ABNT NBR
15247**

S 60 D

TIPO B
Type B

**Unidade de armazenagem segura
Salas-cofre e cofres para hardware**

Secure storage units Data rooms and data containers

Número de série: 005900

Serial Nr. 005900

Ano de fabricação: 2015

Fabrication year: 2015

Esta sala cofre foi fabricada e está certificada conforme a norma ABNT NBR 15247 sendo classificada para resistência ao fogo por 60 minutos.

This data container was manufactured and certified according ABNT NBR 15247 and is classified for 60 minutes fire resistance.

Esta sala também foi testada conforme a norma ABNT NBR IEC 60529 com o grau de proteção IP67.

This data container was also tested according ABNT NBR IEC 60529 with protection degree IP67.

Qualquer alteração em suas características originais por uso indevido ou desgaste natural, ou a falta de manutenção preventiva e corretiva, efetuada pelo fabricante ou seu credenciado invalida esta marca de segurança.

Any alteration in its original characteristics caused by improper use, natural wear and tear or lack of preventive and/or corrective maintenance made by the manufacturer or by their accredited invalidates this security mark.

Controle – ABNT – Nº

0262

DATA ROOM

Certified according to EN 1047-2
European Certification Body GmbH, Frankfurt/Main
accredited according to EN 45011



www.ecb-s.com

Cert. mark No.

1220

Resistance grade

R 60 D

Serial No.

005900

Weight

Year of manufacture

2015