

PORTARIA NORMATIVA ANA Nº 572, DE 28 DE AGOSTO DE 2026.

Processo nº 02501.006308/2025-18

Aprova a quarta e quinta revisões do Plano de Gestão Anual (PGA) referente ao ano de 2026 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), ficando alterados o Anexo I da Portaria Normativa ANA nº 570, de 24 de junho de 2026 e o Anexo II da Portaria Normativa nº 550, de 14 de novembro de 2025.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS HÍDRICOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no exercício da competência delegada pelo art. 1º, incisos I e II, da Resolução ANA nº 262, de 21 de agosto de 2025, conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, no Decreto nº 5.995, de 19 de dezembro de 2006, no art. 16 da Resolução ANA nº 168, de 28 de novembro de 2023, e com base nos elementos constantes no Processo nº 02501.006308/2025-18, resolve:

Art. 1º Aprovar a quarta e quinta revisões do Plano de Gestão Anual (PGA) referente ao ano de 2026 do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), ficando alterados o Anexo I “Repartição das vazões mensal e anual (m³/s) e volume (hm³) disponibilizadas aos estados em 2026” a “TABELA I - 2 - EIXO NORTE – PARAÍBA”, a “TABELA I - 4 - EIXO NORTE – RIO GRANDE DO NORTE”, a “TABELA I - 5 - EIXO LESTE – PARAÍBA” e a “TABELA I - 6 - EIXO LESTE – PERNAMBUCO” da Portaria Normativa ANA nº 570, de 24 de junho de 2026 e o Anexo II “CONDIÇÕES E PADRÕES OPERACIONAIS: Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às vazões mínimas demandadas” do Eixo Leste e Eixo Norte, da Portaria Normativa ANA nº 550, de 14 de novembro de 2025, respectivamente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(assinado eletronicamente)
ALAN VAZ LOPES

ANEXO I
REPARTIÇÃO DAS VAZÕES MENSAL E ANUAL (m³/s) E VOLUME (hm³) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2026 - EIXO NORTE

TABELA I – 2 - EIXO NORTE - PARAÍBA

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																			
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)	
Res. Boa Vista - TUD - PB02N	TUD Boa Vista	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,3000	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3300	0,3275	10,3280	
	São José de Piranhas (Cagepa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	maxima	0,3800	0,3800	0,3800	0,3406	0,3406	0,3395	0,3398	0,3800	0,3800	0,3383	0,3800	0,3800	0,3632	11,4549	
				minima	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	0,0450	1,4191	
				maxima	0,0500	0,0500	0,0500	0,0461	0,0461	0,0460	0,0460	0,0500	0,0500	0,0458	0,0500	0,0500	0,0446	1,4060	
Reservatório Boa Vista - Espelho d'água - PB02N	VPR Quixeramobim	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	minima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0035
				maxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003	0,0003	0,0001	0,0003	0,0003	0,0002	0,0067	
	VPR Irapuá 02	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	minima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0016
				maxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0033
Reservatório Caiçara TUD - PB03N	VPR Cacaré	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	minima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0088
				maxima	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004	0,0004	0,0004	0,0007	0,0007	0,0003	0,0007	0,0007	0,0006	0,0178		
	TUD Caiçara	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima								0,0800	0,0800	0,0132	0,0800	0,0800	0,02777	0,8756	
				maxima								0,0800	0,0800	0,0132	0,0800	0,0800	0,02777	0,8756	
Reservatório Caiçara - Espelho d'água - PB03N	VPR Bartolomeu	Pequenas Comunidades Agrícolas	Irrigação e demais usos	minima	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,0019
maxima				0,00014	0,00014	0,00014	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,00011	0,0035
Canal Caiçara / Eng. Ávidos - PB04N	EC Caiçara/ Eng. Ávidos	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,8000	0,8000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,72000	0,72000	0,78680	0,72000	0,72000	0,7722	24,3532
				maxima	0,8800	0,8800	0,88000	0,81690	0,81700	0,81520	0,81560	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,80000	0,8254	26,0296	

TABELA I – 4 - EIXO NORTE – RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO NORTE - VAZÃO MENSAL (m³/s) média																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Ramal do Apodi - RN01N		Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	-	-	-	-	-	-	1,1000	-	-	-	-	-	0,0917	2,8908
				máxima	-	-	-	-	-	-	1,1000	-	-	-	-	-	0,0917	2,8908
		Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	-	-	-	-	-	-	0,2700	-	-	-	-	-	0,0225	0,7096
				máxima	-	-	-	-	-	-	0,2700	-	-	-	-	-	0,0225	0,7096
Rio Piranhas - Divisa PB/RN - RN02N		Operadora Estadual	Abastecimento Humano	mínima	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	1,3000	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,5558	80,6008
				máxima	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	1,3000	2,6700	2,6700	2,6700	2,6700	2,5558	80,6008	
		Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	mínima	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	9,4608
				máxima	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	9,4608

ANEXO I
REPARTIÇÃO DAS VAZÕES MENSAL E ANUAL (m³/s) E VOLUME (hm³) DISPONIBILIZADAS AOS ESTADOS EM 2026 - EIXO LESTE

TABELA I – 5 - EIXO LESTE – PARAÍBA

PARAÍBA - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																		
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)
Divisa PE/PB até galeria Monteiro - PB01L	Saída de Monteiro	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	4,1900	4,1900	4,1900	4,1900	0,7600	4,1900	4,1900	0,7600	4,1900	4,1900	4,1900	4,1900	3,6183	114,1078
				maxima	4,6000	4,6000	4,4298	4,5499	0,7871	4,5540	4,4208	0,7799	4,4208	4,3779	4,3778	4,3779	3,8563	121,6131
	SISAR Extrema	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	SISAR Rígideira	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	SISAR Bom Jesus	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765
	VPR Lafayette	Pequenas Comunidades	Irrigação e demais usos	minima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0025	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2759
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0026	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0088	0,2765

TABELA I – 6 - EIXO LESTE - PERNAMBUCO

PERNAMBUCO - VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s)																				
PONTO DE ENTREGA	LOCAL	CATEGORIA DE USUÁRIO	FINALIDADE DO USO	VAZÕES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Vazão Média Anual (m³/s)	Volume anual (hm³)		
Canal de Aprox.: Rio São Francisco até EB1	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0140		
Entre EBV1 e Res. Areias	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0029	
				maxima	0,0031	0,0031	0,0031	0,0028	0,0009	0,0028	0,0018	0,0007	0,0018	0,0015	0,0015	0,0015	0,0021	0,0648		
	SISAR Agrovilas	Sistema Isolado de	Abastecimento Humano	minima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0498	
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0090	0,0039	0,0091	0,0063	0,0033	0,0063	0,0054	0,0054	0,0054	0,0070	0,2210		
Reservatório Areias - TUD - PE01L	TUD Areias (Associação dos Pequenos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	0,0242	0,0268	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0250	0,0242	0,0242	0,0250	0,0242	0,0247	0,7783		
				maxima	0,0500	0,0500	0,0500	0,0469	0,0312	0,0472	0,0387	0,0300	0,0387	0,0360	0,0365	0,0360	0,0409	1,2909		
Res. Areias - Espelho d'água - PE01L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0002	0,0008	0,0005	0,0002	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006	0,0181		
	SISAR Angicos (SDA)	Sistema Isolado de	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0001	0,0005	0,0003	0,0001	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0104		
Entre Res. Areias e EBV2	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0018	0,0018	0,0018	0,0016	0,0005	0,0016	0,0010	0,0004	0,0010	0,0008	0,0008	0,0008	0,0012	0,0366		
Entre EBV2 e Res. Braúnas	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0002	0,0006	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0134		
Res. Braúnas - TUD - PE02L	Associação Curralinho dos Angicos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,9461		
				maxima	0,1000	0,1000	0,1000	0,0914	0,0490	0,0921	0,0694	0,0440	0,0694	0,0621	0,0621	0,0621	0,0751	2,3694		
Res. Braúnas - Espelho d'água - PE02L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0004	0,0012	0,0007	0,0003	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0266		
Entre Res. Braúnas e Res. Mandantes	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0198	0,0198	0,0198	0,0174	0,0054	0,0176	0,0112	0,0040	0,0112	0,0091	0,0091	0,0091	0,0128	0,4035		
				minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
				maxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
Res. Mandantes - TUD - PE03L	SISAR Roça Velha (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
	SISAR Pedro Jorge/ Lajedo (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	3,1536	
Res. Mandantes - TUD - PE03L	TUD Mandantes (Associação dos	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	0,1300	0,1300	0,1300	0,1263	0,1081	0,1266	0,1169	0,1060	0,1169	0,1137	0,1137	0,1137	0,1193	3,7630		
				maxima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	
Res. Mandantes - Espelho d'água - PE03L	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0084	0,0084	0,0084	0,0074	0,0023	0,0075	0,0047	0,0017	0,0047	0,0038	0,0038	0,0038	0,0054	0,1706		
Entre Res. Mandantes e EBV3	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0027		
Entre EBV3 e Res. Salgueiro	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0281		
	SISAR Caraibas	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0085		
Reservatório Salgueiro - Espelho d'água - PE04L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505		
Entre Res. Salgueiro e Res. Muquém	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0055	
				maxima	0,0077	0,0077	0,0077	0,0068	0,0022	0,0069	0,0044	0,0017	0,0044	0,0036	0,0036	0,0036	0,0050	0,1586		
	SISAR Tabuleiro dos Porcos (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0016	0,0016	0,0016	0,0014	0,0004	0,0014	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0010	0,0319	
Res. Muquém - TUD - PE05L	TUD Muquém (Barra do Juá (IPA)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	-	-	0,1500	0,2500	0,1000	0,1000	0,5000	0,2500	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,2792	8,8038		
				maxima	0,5000	0,5000	0,2085	0,2500	0,1271	0,2332	0,7815	0,2699	0,7815	0,9583	0,9581	0,9583	0,5439	17,1514		
Res. Muquém - Espelho d'água - PE05L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0355		
				maxima	0,0029	0,0029	0,0029	0,0027	0,0016	0,0027	0,0022	0,0015	0,0022	0,0020	0,0020	0,0020	0,0023	0,0728		
Entre Res. Muquém e Res. Cacimba Nova	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0365	
				maxima	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0012	0,0014	0,0013	0,0012	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0420	
				minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				maxima	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0212	
				minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000
				maxima	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0003	0,0009	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0212	
Res. Cacimba Nova - Espelho d'água - PE06L	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0504		
Entre Res. Cacimba Nova e EBV4	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505	
	RIACHO DO MEL (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água -	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000		
				maxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0042	
Entre EBV4 e Res. Bagres	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016		
				maxima	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0001	0,0004	0,0003	0,0001	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0090		
Res. Bagres - Espelho d'água - PE07L-CAP	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006		
				maxima	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	

Entre Res. Bagres e Res. Copiti	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0040
				maxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0077
	Baixa (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
	SISAR Samambaia (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	maxima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	-	0,0001	0,0001	-	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0032
Reservatório Copiti - TUD - PE08L	TUD Copiti	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	0,0373	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0031
				maxima	-	-	-	-	0,1000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0083
Reservatório Copiti - Espelho d'água - PE08L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
Entre Res. Copiti e Res. Moxotó	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0028	0,0894
				maxima	0,0085	0,0085	0,0085	0,0078	0,0044	0,0079	0,0060	0,0040	0,0060	0,0054	0,0054	0,0054	0,0065	0,2045
	SISAR Carvalho/Lagoa da Onça	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0479
				maxima	0,0206	0,0206	0,0206	0,0183	0,0067	0,0185	0,0123	0,0053	0,0123	0,0103	0,0103	0,0103	0,0138	0,4366
	SISAR Barro Vermelho	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0276
	SISAR Favela (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0004	0,0012	0,0008	0,0003	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0276
Res. Moxotó - Espelho d'água - PE09L-CAP	SISAR Rio da Barra (Compesa)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0946
				maxima	0,0100	0,0100	0,0100	0,0091	0,0049	0,0092	0,0069	0,0044	0,0069	0,0062	0,0062	0,0062	0,0075	0,2365
	Adutora Moxotó	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	0,2700	8,5147
				maxima	0,3086	0,3086	0,3086	0,3039	0,2805	0,3043	0,2917	0,2777	0,2917	0,2877	0,2877	0,2877	0,2949	9,2997
	Adutora Custódia (SAA Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	2,5229
				maxima	0,0914	0,0914	0,0914	0,0900	0,0831	0,0901	0,0864	0,0823	0,0864	0,0852	0,0852	0,0852	0,0873	2,7544
	Demanda Intempestiva	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
Entre reservatório Moxotó e EBVS	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0030	0,0030	0,0030	0,0026	0,0008	0,0027	0,0017	0,0006	0,0017	0,0014	0,0014	0,0014	0,0019	0,0613
	SISAR Maxixe (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0003	0,0010	0,0006	0,0002	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0223
Entre EBVS e Res. Barreiro	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
	Res. Barreiro - Espelho d'água - PE10L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
	Entre Res. Barreiro e EBV6	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
	Entre EBV6 e Res. Campos	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017	0,0017
				maxima	0,0041	0,0041	0,0041	0,0038	0,0023	0,0038	0,0030	0,0022	0,0030	0,0028	0,0028	0,0028	0,0032	0,1018
MALHADINHA (SDA)		Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0003	0,0011	0,0007	0,0002	0,0007	0,0005	0,0005	0,0005	0,0008	0,0242
Res. Campos - TUD - PE11L	TUD Campos (SAA - Sertânia - Compesa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,1642	0,1642	0,1642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0411
				maxima	0,8000	0,8000	0,8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
Res. Campos - Espelho d'água - PE11L-CAP	Adutora Pajeú (2ª etapa)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	10,0915
				maxima	0,4700	0,4700	0,4700	0,4517	0,3417	0,4532	0,4045	0,3359	0,4045	0,3887	0,3887	0,3887	0,4140	13,0549
	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
Entre Res. Campos e Res. Barro Branco	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0068
				maxima	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0091
Res. Barro Branco - Espelho d'água - PE12L-CAP	Demanda Intempestiva	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0025	0,0025	0,0025	0,0022	0,0007	0,0022	0,0014	0,0005	0,0014	0,0011	0,0011	0,0011	0,0016	0,0505
Res. Barro Branco - derivação para ramal do Agreste - PE13L	Ramal do Agreste (Adutora do Agreste - Associação)	Operadora Estadual	Abastecimento Humano	minima	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	0,6000	1,2000	1,2000	1,2000	1,2000	1,1000	34,6896
				maxima	2,0000	2,0000	2,0000	1,9022	0,6271	1,9102	1,6504	0,6199	1,6504	1,5666	1,5666	1,5666	1,5883	50,0894
	Ramal do Agreste (Associação)	Operadora Estadual	Irrigação e demais usos	minima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0046
				maxima	0,0019	0,0019	0,0019	0,0017	0,0006	0,0017	0,0012	0,0005	0,0012	0,0010	0,0010	0,0010	0,0013	0,0412
Entre Res. Barro Branco e divisa PE/PB	Pequeno Usuário	Pequeno Usuário	Irrigação e demais usos	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	-	0,0001	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
	JEQUIRI - CIPÓ (SDA)	Sistema Isolado de Abastecimento de Água - Humano	Abastecimento Humano	minima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0000
				maxima	0,0013	0,0013	0,0013	0,0011	0,0001	0,0012	0,0007	0,0001	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0008	0,0253

ANEXO II - CONDIÇÕES E PADRÕES OPERACIONAIS

Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às vazões mínimas demandadas - Eixo Leste

Estação de Bombeamento	Vazão Mensal (m³/s)											
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
EBV-1	7,21	7,21	7,37	7,30	2,85	7,14	7,56	2,97	7,56	7,56	7,56	7,56
EBV-2	7,09	7,08	7,24	7,17	2,76	7,02	7,43	2,87	7,43	7,43	7,43	7,43
EBV-3	6,81	6,80	6,96	6,89	2,52	6,74	7,15	2,63	7,15	7,15	7,15	7,15
EBV-4	6,64	6,64	6,65	6,48	2,31	6,47	6,48	2,28	6,48	6,48	6,48	6,48
EBV-5	6,09	6,09	6,10	5,93	1,79	5,93	5,93	1,80	5,93	5,93	5,93	5,93
EBV-6	6,02	6,02	6,02	5,85	1,75	5,85	5,85	1,75	5,85	5,85	5,85	5,85

Vazão mensal média de bombeamento para atendimento às vazões mínimas demandadas - Eixo Norte

Estação de Bombeamento	Vazão Mensal (m³/s)											
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
EBI-1	10,15	10,17	9,75	9,90	9,95	10,17	10,08	10,24	10,22	7,00	13,28	10,07
EBI-2	9,42	9,44	9,33	9,43	9,33	9,44	9,36	9,51	9,49	7,00	11,83	9,35
EBI-3	8,89	8,92	8,81	8,92	8,82	8,93	8,83	8,98	8,98	7,00	10,81	8,83



Documento assinado