

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	24,93	31	10
03/05/25	24,22	50	10
04/05/25	21,74	16	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	37	36
03/05/25	43	43
04/05/25	16	17

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	78,99	43	37
03/05/25	79,06	50	48
04/05/25	79,91	36	10

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
02/05/25	477
03/05/25	475
04/05/25	768
05/05/25	568
Atualizado em: 05/05/25 09:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	463	685
03/05/25	384	447
04/05/25	327	295

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	481	379
03/05/25	403	314
04/05/25	228	254

Data	Vazão Transferida (m³/s)
02/05/25	7
03/05/25	42
04/05/25	12


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	759	756
03/05/25	555	592
04/05/25	320	374

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	52,68	244	483
03/05/25	52,35	251	410
04/05/25	51,93	39	237

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	34,96	360	262
03/05/25	35,16	157	189
04/05/25	35,75	31	17

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
02/05/25	47,58	161	282
03/05/25	47,65	164	131
04/05/25	48,02	165	0

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

