

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

Jordão			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	35,45	78	10
10/05/25	35,33	73	10
11/05/25	32,00	51	10

Fundão		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	78	73
10/05/25	59	63
11/05/25	44	43

Santa Clara			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	74,19	45	76
10/05/25	73,85	48	58
11/05/25	74,12	52	44

UHE Itaipu Hotel Cataratas	
Data	Q diária (m³/s)
09/05/25	1.658
10/05/25	1.454
11/05/25	981
12/05/25	728
Atualizado em: 12/05/25 14:00	

Salto Caxias		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	1.286	1.349
10/05/25	505	632
11/05/25	424	361

Salto Osório		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	1.274	1.165
10/05/25	487	429
11/05/25	299	357

Data	Vazão Transferida (m³/s)
09/05/25	65
10/05/25	63
11/05/25	51


Baixo Iguaçu		
Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	1.586	1.520
10/05/25	785	837
11/05/25	466	490

Salto Santiago			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	49,08	1.056	1.232
10/05/25	48,80	341	477
11/05/25	48,22	44	316

Segredo			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	44,48	1.210	1.033
10/05/25	44,68	309	300
11/05/25	46,07	83	21

Foz do Areia			
Data	V.U. (%)	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
09/05/25	42,30	163	997
10/05/25	42,28	166	176
11/05/25	42,65	165	0

Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m^3/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m^3/s)

