

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

| Jordão   |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25 | 104,13   | 165         | 41           |
| 12/07/25 | 102,02   | 158         | 40           |
| 13/07/25 | 100,94   | 132         | 15           |

| Fundão   |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25 | 135         | 136          |
| 12/07/25 | 128         | 130          |
| 13/07/25 | 101         | 99           |

| Santa Clara |          |             |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Data        | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25    | 101,54   | 126         | 131          |
| 12/07/25    | 101,54   | 122         | 122          |
| 13/07/25    | 101,78   | 113         | 106          |

| UHE Itaipu Hotel Cataratas    |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Data                          | Q diária (m³/s) |
| 11/07/25                      | 1.685           |
| 12/07/25                      | 1.837           |
| 13/07/25                      | 1.960           |
| 14/07/25                      | 1.435           |
| Atualizado em: 14/07/25 09:00 |                 |

| Salto Caxias |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25     | 1.803       | 1.469        |
| 12/07/25     | 1.362       | 1.601        |
| 13/07/25     | 1.260       | 1.212        |

| Salto Osório |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25     | 1.439       | 1.413        |
| 12/07/25     | 998         | 1.094        |
| 13/07/25     | 1.073       | 938          |

Rio Jordão

Túnel de derivação

| Data     | Vazão Transferida (m³/s) |
|----------|--------------------------|
| 11/07/25 | 124                      |
| 12/07/25 | 124                      |
| 13/07/25 | 120                      |

Rio Iguaçu


| Baixo Iguaçu |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25     | 1.614       | 1.614        |
| 12/07/25     | 1.716       | 1.761        |
| 13/07/25     | 1.311       | 1.369        |

| Salto Santiago |          |             |              |
|----------------|----------|-------------|--------------|
| Data           | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25       | 87,12    | 1.309       | 1.424        |
| 12/07/25       | 87,26    | 1.096       | 1.027        |
| 13/07/25       | 87,31    | 1.023       | 1.000        |

| Segredo  |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25 | 98,35    | 975         | 1.145        |
| 12/07/25 | 94,43    | 662         | 960          |
| 13/07/25 | 95,25    | 858         | 941          |

| Foz do Areia |          |             |              |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| Data         | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 11/07/25     | 99,25    | 753         | 800          |
| 12/07/25     | 99,64    | 663         | 490          |
| 13/07/25     | 99,50    | 602         | 665          |

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

