

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

| Jordão   |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25 | 102,94   | 182         | 56           |
| 22/10/25 | 104,01   | 171         | 40           |
| 23/10/25 | 103,76   | 151         | 26           |

| Fundão   |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25 | 163         | 164          |
| 22/10/25 | 151         | 152          |
| 23/10/25 | 126         | 131          |

| Santa Clara |          |             |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Data        | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25    | 102,35   | 134         | 141          |
| 22/10/25    | 101,86   | 117         | 132          |
| 23/10/25    | 101,94   | 111         | 109          |

| UHE Itaipu Hotel Cataratas    |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Data                          | Q diária (m³/s) |
| 21/10/25                      | 3.033           |
| 22/10/25                      | 2.372           |
| 23/10/25                      | 2.068           |
| 24/10/25                      | 2.343           |
| Atualizado em: 24/10/25 09:00 |                 |

| Salto Caxias |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25     | 1.704       | 1.847        |
| 22/10/25     | 1.516       | 1.564        |
| 23/10/25     | 1.664       | 1.807        |

| Salto Osório |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25     | 852         | 961          |
| 22/10/25     | 977         | 932          |
| 23/10/25     | 1.110       | 1.129        |

| Data     | Vazão Transferida (m³/s) |
|----------|--------------------------|
| 21/10/25 | 130                      |
| 22/10/25 | 128                      |
| 23/10/25 | 126                      |


| Baixo Iguaçu |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25     | 2.103       | 2.157        |
| 22/10/25     | 1.741       | 1.646        |
| 23/10/25     | 1.872       | 1.906        |

| Salto Santiago |          |             |              |
|----------------|----------|-------------|--------------|
| Data           | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25       | 97,73    | 1.126       | 839          |
| 22/10/25       | 98,28    | 1.205       | 941          |
| 23/10/25       | 98,23    | 1.025       | 1.049        |

| Segredo  |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25 | 96,29    | 897         | 835          |
| 22/10/25 | 95,46    | 866         | 1.030        |
| 23/10/25 | 92,16    | 620         | 893          |

| Foz do Areia |          |             |              |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| Data         | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 21/10/25     | 99,32    | 662         | 678          |
| 22/10/25     | 99,25    | 611         | 642          |
| 23/10/25     | 99,54    | 570         | 444          |

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) ■ Vazão mínima para beleza cênica ( $350 \text{ m}^3/\text{s}$ )

