

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

| Jordão   |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25 | 102,42   | 181         | 36           |
| 28/10/25 | 102,82   | 161         | 27           |
| 29/10/25 | 107,53   | 291         | 138          |

| Fundão   |             |              |
|----------|-------------|--------------|
| Data     | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25 | 161         | 166          |
| 28/10/25 | 152         | 146          |
| 29/10/25 | 301         | 293          |

| Santa Clara |          |             |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Data        | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25    | 100,65   | 110         | 137          |
| 28/10/25    | 102,67   | 203         | 142          |
| 29/10/25    | 105,01   | 346         | 275          |

| UHE Itaipu Hotel Cataratas    |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Data                          | Q diária (m³/s) |
| 27/10/25                      | 2.105           |
| 28/10/25                      | 2.350           |
| 29/10/25                      | 2.194           |
| 30/10/25                      | 2.195           |
| Atualizado em: 30/10/25 09:00 |                 |

| Salto Caxias |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25     | 1.971       | 1.939        |
| 28/10/25     | 1.852       | 1.757        |
| 29/10/25     | 1.981       | 1.584        |

| Salto Osório |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25     | 1.384       | 1.505        |
| 28/10/25     | 1.423       | 1.340        |
| 29/10/25     | 1.455       | 1.263        |

Rio Jordão

Túnel de derivação

| Data     | Vazão Transferida (m³/s) |
|----------|--------------------------|
| 27/10/25 | 134                      |
| 28/10/25 | 133                      |
| 29/10/25 | 139                      |

Rio Iguaçu


| Baixo Iguaçu |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Data         | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25     | 1.786       | 1.748        |
| 28/10/25     | 2.037       | 2.002        |
| 29/10/25     | 2.008       | 2.029        |

| Salto Santiago |          |             |              |
|----------------|----------|-------------|--------------|
| Data           | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25       | 98,08    | 1.445       | 1.397        |
| 28/10/25       | 98,53    | 1.566       | 1.350        |
| 29/10/25       | 99,34    | 1.737       | 1.352        |

| Segredo  |          |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data     | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25 | 86,38    | 945         | 1.189        |
| 28/10/25 | 87,62    | 1.017       | 1.094        |
| 29/10/25 | 88,65    | 843         | 935          |

| Foz do Areia |          |             |              |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| Data         | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 27/10/25     | 97,71    | 446         | 745          |
| 28/10/25     | 96,93    | 461         | 807          |
| 29/10/25     | 96,68    | 534         | 644          |

## Estação Fluviométrica - Hotel Cataratas



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350  $\text{m}^3/\text{s}$ )



