

Legenda:

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- Estação fluviométrica

| Jordão | | | |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 57,48 | 135 | 10 |
| 20/01/26 | 61,37 | 134 | 10 |
| 21/01/26 | 57,39 | 113 | 10 |

| Fundão | | |
|----------|-------------|--------------|
| Data | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 118 | 121 |
| 20/01/26 | 123 | 121 |
| 21/01/26 | 102 | 103 |

| Santa Clara | | | |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Data | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 62,96 | 47 | 118 |
| 20/01/26 | 60,26 | 37 | 119 |
| 21/01/26 | 58,34 | 32 | 90 |

| UHE Itaipu Hotel Cataratas | |
|-------------------------------|-----------------|
| Data | Q diária (m³/s) |
| 19/01/26 | 1.163 |
| 20/01/26 | 1.836 |
| 21/01/26 | 1.533 |
| 22/01/26 | 1.566 |
| Atualizado em: 22/01/26 08:00 | |

| Salto Caxias | | |
|--------------|-------------|--------------|
| Data | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 1.379 | 1.458 |
| 20/01/26 | 1.428 | 1.349 |
| 21/01/26 | 1.094 | 1.126 |

| Salto Osório | | |
|--------------|-------------|--------------|
| Data | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 1.266 | 1.240 |
| 20/01/26 | 1.162 | 1.328 |
| 21/01/26 | 1.172 | 986 |


| Data | Vazão Transferida (m³/s) |
|----------|--------------------------|
| 19/01/26 | 102 |
| 20/01/26 | 113 |
| 21/01/26 | 114 |

| Baixo Iguaçu | | |
|--------------|-------------|--------------|
| Data | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 1.516 | 1.689 |
| 20/01/26 | 1.428 | 1.363 |
| 21/01/26 | 1.230 | 1.209 |

| Salto Santiago | | | |
|----------------|----------|-------------|--------------|
| Data | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 73,69 | 841 | 1.322 |
| 20/01/26 | 72,87 | 802 | 1.194 |
| 21/01/26 | 71,50 | 548 | 1.199 |

| Segredo | | | |
|----------|----------|-------------|--------------|
| Data | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 45,27 | 628 | 814 |
| 20/01/26 | 43,28 | 665 | 754 |
| 21/01/26 | 44,28 | 472 | 542 |

| Foz do Areia | | | |
|--------------|----------|-------------|--------------|
| Data | V.U. (%) | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
| 19/01/26 | 52,72 | 306 | 458 |
| 20/01/26 | 52,35 | 295 | 459 |
| 21/01/26 | 52,01 | 288 | 440 |



● Funcionamento do Parque Nacional do Iguaçu (das 9h às 16h) ● Vazão (m³/s) ■ Vazão mínima para beleza cênica (350 m³/s)

