

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água

Saiba mais sobre [as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema](#)

Rio Paraná

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 617         | 642          |
| 10/03 | 839         | 1.111        |
| 11/03 | 965         | 1.162        |
| 12/03 | 1.087       | 1.013        |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 09/03 | 547         | 380          | 61,85    |
| 10/03 | 514         | 681          | 61,60    |
| 11/03 | 654         | 988          | 61,10    |
| 12/03 | 801         | 912          | 60,93    |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 259         | 262          |
| 10/03 | 253         | 266          |
| 11/03 | 328         | 305          |
| 12/03 | 362         | 365          |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 227         | 251          |
| 10/03 | 261         | 253          |
| 11/03 | 326         | 318          |
| 12/03 | 311         | 338          |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 183         | 181          |
| 10/03 | 183         | 184          |
| 11/03 | 241         | 241          |
| 12/03 | 248         | 250          |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 167         | 165          |
| 10/03 | 169         | 171          |
| 11/03 | 169         | 175          |
| 12/03 | 166         | 164          |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 421         | 446          |
| 10/03 | 662         | 787          |
| 11/03 | 963         | 888          |
| 12/03 | 904         | 971          |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 09/03 | 145         | 171          | 46,11    |
| 10/03 | 151         | 177          | 45,78    |
| 11/03 | 146         | 215          | 44,89    |
| 12/03 | 119         | 230          | 43,45    |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 09/03 | 238         | 224          |
| 10/03 | 251         | 247          |
| 11/03 | 305         | 327          |
| 12/03 | 323         | 333          |


| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 09/03 | 223         | 181          | 64,88    |
| 10/03 | 182         | 182          | 64,88    |
| 11/03 | 205         | 247          | 64,76    |
| 12/03 | 207         | 249          | 64,64    |

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 09/03 | 71          | 161          | 53,29    |
| 10/03 | 71          | 161          | 53,05    |
| 11/03 | 161         | 161          | 53,05    |
| 12/03 | 71          | 161          | 52,80    |


Rio Paranapanema

Rio Tibagi

UHE Jurumirim




UHE Jurumirim




Faixa de Operação  
Normal

Vazão defluente máxima média semanal  
Sem restrição


Localização do reservatório



UHE Jurumirim



| Data     | Qnatural mensal (m³/s) | MLT (%) | MLT (m³/s) |
|----------|------------------------|---------|------------|
| mar/2023 | 337                    | 111%    | 305        |
| abr/2023 | 229                    | 106%    | 215        |
| mai/2023 | 136                    | 71%     | 190        |
| jun/2023 | 142                    | 70%     | 203        |
| jul/2023 | 116                    | 67%     | 174        |
| ago/2023 | 92                     | 63%     | 146        |
| set/2023 | 89                     | 56%     | 158        |
| out/2023 | 215                    | 114%    | 188        |
| nov/2023 | 173                    | 95%     | 183        |
| dez/2023 | 146                    | 64%     | 230        |
| jan/2024 | 83                     | 25%     | 327        |
| fev/2024 | 121                    | 34%     | 359        |
| mar/2024 | 109                    | 36%     | 305        |




Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema



Fonte: ONS e Hidro-Telemetria

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




Fonte: ONS e  
Hidro-Telemetria




\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

## UHE Capivara



## UHE Capivara



## Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição


## Localização do reservatório



## UHE Capivara



| Data     | Qnatural Mensal (m³/s) | MLT (%) | MLT (m³/s) |
|----------|------------------------|---------|------------|
| mar/2023 | 2.068                  | 161%    | 1.281      |
| abr/2023 | 1.254                  | 129%    | 972        |
| mai/2023 | 776                    | 79%     | 980        |
| jun/2023 | 925                    | 84%     | 1.101      |
| jul/2023 | 779                    | 80%     | 969        |
| ago/2023 | 768                    | 96%     | 799        |
| set/2023 | 707                    | 80%     | 880        |
| out/2023 | 1.639                  | 149%    | 1.103      |
| nov/2023 | 2.109                  | 208%    | 1.016      |
| dez/2023 | 1.135                  | 103%    | 1.103      |
| jan/2024 | 621                    | 41%     | 1.516      |
| fev/2024 | 703                    | 45%     | 1.548      |
| mar/2024 | 602                    | 47%     | 1.281      |



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões