

Legenda:

 Usina com reservatório

 Usina a fio d'água

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Rosana

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	935	885
07/03	881	1.005
08/03	641	789
09/03	1.254	832

Capivara

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
06/03	531	876	67,50
07/03	504	791	67,06
08/03	485	714	66,72
09/03	986	1.043	66,63

Canoas I

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	293	310
07/03	243	216
08/03	247	240
09/03	274	281

Canoas II

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	245	275
07/03	222	238
08/03	249	238
09/03	256	245

Ourinhos

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	196	196
07/03	158	155
08/03	150	145
09/03	198	207

Piraju

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	153	151
07/03	153	145
08/03	156	160
09/03	157	157

Taquaruçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	868	826
07/03	791	749
08/03	702	533
09/03	963	1.191

Mauá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
06/03	52	83	13,01
07/03	49	65	12,81
08/03	67	59	12,91
09/03	75	59	13,11

Salto Grande


Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
06/03	257	258
07/03	252	227
08/03	232	255
09/03	282	261



Chavantes

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
06/03	169	200	36,99
07/03	158	158	36,99
08/03	176	153	37,06
09/03	279	201	37,28

Jurumirim

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
06/03	57	149	59,74
07/03	103	149	59,62
08/03	57	149	59,37
09/03	103	149	59,24







Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



Data	Qnatural mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
mar/2025	119	303	39%
abr/2025	127	214	59%
mai/2025	107	188	57%
jun/2025	143	201	71%
jul/2025	102	172	59%
ago/2025	72	144	50%
set/2025	49	156	31%
out/2025	65	187	35%
nov/2025	110	183	60%
dez/2025	178	230	78%
jan/2026	110	324	34%
fev/2026	142	357	40%
mar/2026	110	303	36%





Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e
Hidro-Telemetria

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões





Faixa de Operação


Atenção

Vazão defluente máxima média semanal



322 m³/s

Localização do reservatório





Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
mar/2025	177	443	40%
abr/2025	183	318	57%
mai/2025	165	295	56%
jun/2025	225	315	72%
jul/2025	151	272	55%
ago/2025	104	225	46%
set/2025	76	251	30%
out/2025	109	304	36%
nov/2025	197	288	68%
dez/2025	313	350	90%
jan/2026	154	503	31%
fev/2026	195	532	37%
mar/2026	160	443	36%




Faixa de Operação

Normal

Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
mar/2025	604	1.286	47%
abr/2025	582	970	60%
mai/2025	497	971	51%
jun/2025	848	1.091	78%
jul/2025	571	962	59%
ago/2025	389	793	49%
set/2025	320	872	37%
out/2025	509	1.101	46%
nov/2025	1.120	1.026	109%
dez/2025	1.413	1.110	127%
jan/2026	781	1.503	52%
fev/2026	717	1.546	46%
mar/2026	575	1.286	45%

