

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água

**Saiba mais** sobre [as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema](#)

## Rosana

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 824         | 849          |
| 17/07 | 688         | 688          |
| 18/07 | 581         | 654          |
| 19/07 | 561         | 634          |

## Capivara

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 16/07 | 727         | 663          | 92,68    |
| 17/07 | 751         | 557          | 92,98    |
| 18/07 | 557         | 492          | 93,07    |
| 19/07 | 655         | 461          | 93,37    |

## Canoas I

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 226         | 229          |
| 17/07 | 231         | 218          |
| 18/07 | 202         | 212          |
| 19/07 | 203         | 210          |

## Canoas II

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 218         | 207          |
| 17/07 | 197         | 219          |
| 18/07 | 182         | 190          |
| 19/07 | 183         | 183          |

## Ourinhos

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 129         | 128          |
| 17/07 | 128         | 130          |
| 18/07 | 117         | 113          |
| 19/07 | 127         | 133          |

## Piraju

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 94          | 94           |
| 17/07 | 97          | 103          |
| 18/07 | 101         | 101          |
| 19/07 | 104         | 100          |

## Taquaruçu

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 699         | 723          |
| 17/07 | 590         | 533          |
| 18/07 | 536         | 495          |
| 19/07 | 451         | 443          |

## Mauá

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 16/07 | 302         | 273          | 97,64    |
| 17/07 | 281         | 252          | 98,01    |
| 18/07 | 242         | 194          | 98,63    |
| 19/07 | 229         | 171          | 99,38    |

## Salto Grande

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|-------|-------------|--------------|
| 16/07 | 209         | 217          |
| 17/07 | 201         | 196          |
| 18/07 | 196         | 180          |
| 19/07 | 194         | 181          |


## Chavantes

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 16/07 | 149         | 133          | 53,99    |
| 17/07 | 130         | 130          | 53,99    |
| 18/07 | 126         | 126          | 53,99    |
| 19/07 | 127         | 127          | 53,99    |


## Jurumirim

| Data  | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) | V.U. (%) |
|-------|-------------|--------------|----------|
| 16/07 | 73          | 91           | 49,75    |
| 17/07 | 91          | 91           | 49,75    |
| 18/07 | 47          | 91           | 49,63    |
| 19/07 | 50          | 94           | 49,51    |

## UHE Jurumirim



## UHE Jurumirim




## Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição


## Localização do reservatório




## UHE Jurumirim




| Data     | Qnatural mensal<br>(m³/s) | MLT 1931-2024<br>(m³/s) | % MLT |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------|
| jul/2025 | 90                        | 172                     | 52%   |
| ago/2025 | 72                        | 144                     | 50%   |
| set/2025 | 49                        | 156                     | 31%   |
| out/2025 | 65                        | 187                     | 35%   |
| nov/2025 | 110                       | 183                     | 60%   |
| dez/2025 | 178                       | 230                     | 78%   |
| jan/2026 | 108                       | 324                     | 33%   |
| fev/2026 | 144                       | 357                     | 40%   |
| mar/2026 | 125                       | 303                     | 41%   |
| abr/2026 | 67                        | 214                     | 31%   |
| mai/2026 | 125                       | 188                     | 67%   |
| jun/2026 | 128                       | 201                     | 64%   |
| jul/2026 | 102                       | 172                     | 60%   |



## UHE Chavantes



## UHE Chavantes




## Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição


## Localização do reservatório



## UHE Chavantes



| Data     | Qnatural Mensal (m³/s) | MLT 1931-2024 (m³/s) | % MLT |
|----------|------------------------|----------------------|-------|
| jul/2025 | 132                    | 272                  | 49%   |
| ago/2025 | 104                    | 225                  | 46%   |
| set/2025 | 76                     | 251                  | 30%   |
| out/2025 | 109                    | 304                  | 36%   |
| nov/2025 | 197                    | 288                  | 68%   |
| dez/2025 | 313                    | 350                  | 90%   |
| jan/2026 | 152                    | 503                  | 30%   |
| fev/2026 | 198                    | 532                  | 37%   |
| mar/2026 | 187                    | 443                  | 42%   |
| abr/2026 | 98                     | 318                  | 31%   |
| mai/2026 | 263                    | 295                  | 89%   |
| jun/2026 | 221                    | 315                  | 70%   |
| jul/2026 | 171                    | 272                  | 63%   |





Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



| Data     | Qnatural Mensal (m³/s) | MLT 1931-2024 (m³/s) | % MLT |
|----------|------------------------|----------------------|-------|
| jul/2025 | 478                    | 962                  | 50%   |
| ago/2025 | 389                    | 793                  | 49%   |
| set/2025 | 320                    | 872                  | 37%   |
| out/2025 | 509                    | 1.101                | 46%   |
| nov/2025 | 1.120                  | 1.026                | 109%  |
| dez/2025 | 1.413                  | 1.110                | 127%  |
| jan/2026 | 780                    | 1.503                | 52%   |
| fev/2026 | 726                    | 1.546                | 47%   |
| mar/2026 | 688                    | 1.286                | 54%   |
| abr/2026 | 476                    | 970                  | 49%   |
| mai/2026 | 1.477                  | 971                  | 152%  |
| jun/2026 | 1.156                  | 1.091                | 106%  |
| jul/2026 | 891                    | 962                  | 93%   |



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões