

Legenda:



Usina com reservatório



Usina a fio d'água

Saiba mais sobre [as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema](#)

Rosana

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	744	694
27/07	1.299	1.175
28/07	1.662	1.487
29/07	1.956	2.106

Capivara

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
26/07	1.718	537	97,50
27/07	1.980	1.320	98,50
28/07	1.184	1.646	97,80
29/07	992	1.650	96,81

Canoas I

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	401	431
27/07	293	276
28/07	301	294
29/07	333	353

Canoas II

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	327	346
27/07	283	259
28/07	271	266
29/07	264	294

Ourinhos

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	134	133
27/07	125	129
28/07	124	120
29/07	138	137

Piraju

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	103	103
27/07	101	103
28/07	101	103
29/07	100	102

Taquaruçu

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	636	472
27/07	1.245	1.377
28/07	1.627	1.643
29/07	1.687	1.841

Mauá

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
26/07	522	656	97,39
27/07	459	449	97,51
28/07	413	346	98,38
29/07	423	394	98,76

Salto Grande



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07	308	331
27/07	293	290
28/07	252	258
29/07	268	278

Chavantes

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
26/07	292	127	55,98
27/07	215	132	56,21
28/07	131	131	56,21
29/07	298	133	56,68

Jurumirim

Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)	V.U. (%)
26/07	91	91	49,87
27/07	90	90	49,87
28/07	90	90	49,87
29/07	90	90	49,87





Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



Data	Qnatural mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
jul/2025	99	172	58%
ago/2025	72	144	50%
set/2025	49	156	31%
out/2025	65	187	35%
nov/2025	110	183	60%
dez/2025	178	230	78%
jan/2026	108	324	33%
fev/2026	144	357	40%
mar/2026	125	303	41%
abr/2026	67	214	31%
mai/2026	125	188	67%
jun/2026	128	201	64%
jul/2026	105	172	61%




Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e
Hidro-Telemetria


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Chavantes



UHE Chavantes




Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição


Localização do reservatório



UHE Chavantes



Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
jul/2025	146	272	54%
ago/2025	104	225	46%
set/2025	76	251	30%
out/2025	109	304	36%
nov/2025	197	288	68%
dez/2025	313	350	90%
jan/2026	152	503	30%
fev/2026	198	532	37%
mar/2026	187	443	42%
abr/2026	98	318	31%
mai/2026	263	295	89%
jun/2026	221	315	70%
jul/2026	184	272	68%




Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Fonte: ONS e Hidro-Telemetria


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Capivara



UHE Capivara



Faixa de Operação

Normal


Vazão defluente máxima média semanal

Sem restrição

Localização do reservatório



UHE Capivara



Data	Qnatural Mensal (m³/s)	MLT 1931-2024 (m³/s)	% MLT
jul/2025	582	962	61%
ago/2025	389	793	49%
set/2025	320	872	37%
out/2025	509	1.101	46%
nov/2025	1.120	1.026	109%
dez/2025	1.413	1.110	127%
jan/2026	780	1.503	52%
fev/2026	726	1.546	47%
mar/2026	688	1.286	54%
abr/2026	476	970	49%
mai/2026	1.477	971	152%
jun/2026	1.156	1.091	106%
jul/2026	1.027	962	107%

