




Resolução ANA Nº 140, de 16 de dezembro de 2022

- Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 400 m³/s;
- Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 500 m³/s;
- Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
- Tolerância de 10% nos limites de defluências;
- Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

Qdeflu média desde 02/01/23

1.626

m³/s


Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)

3,97

30,10

Data	Defluência (m³/s)	N.A. (m)	V.U. (%)
sábado, 18/03/23	1.618	767,65	97,13
domingo, 19/03/23	1.401	767,65	97,13
segunda-feira, 20/03/23	1.444	767,66	97,22
terça-feira, 21/03/23	1.523	767,65	97,13
quarta-feira, 22/03/23	1.414	767,67	97,30
quinta-feira, 23/03/23	1.253	767,66	97,22
sexta-feira, 24/03/23	1.469	767,64	97,05
Média semanal	1.446		



Resolução ANA Nº 140, de 16 de dezembro de 2022

- Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 400 m³/s;
- Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 500 m³/s;
- Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
- Tolerância de 10% nos limites de defluências;
- Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

Qdeflu média desde 02/01/23

1.829

m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m) Ganho Volume Útil (%)


1,99

18,77

Data	Defluência (m³/s)	N.A. (m)	V.U. (%)
sábado, 18/03/23	1.464	665,56	94,58
domingo, 19/03/23	1.213	665,63	95,26
segunda-feira, 20/03/23	1.417	665,67	95,64
terça-feira, 21/03/23	1.664	665,67	95,64
quarta-feira, 22/03/23	1.478	665,72	96,13
quinta-feira, 23/03/23	1.237	665,73	96,22
sexta-feira, 24/03/23	1.137	665,84	97,29
Média semanal	1.373		

Fonte :
ONS

*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação



Resolução ANA Nº 141, de 16 de dezembro de 2022

- Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 140 m³/s;
- Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 200 m³/s;
- Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
- Tolerância de 10% nos limites de defluências;
- Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.


Qdeflu média desde 02/01/23

111
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m)	Ganho Volume Útil (%)
10,74	26,81

Data	Defluência (m³/s)	N.A. (m)	V.U. (%)
sábado, 18/03/23	123	651,23	68,78
domingo, 19/03/23	123	651,28	68,92
segunda-feira, 20/03/23	121	651,32	69,03
terça-feira, 21/03/23	124	651,37	69,16
quarta-feira, 22/03/23	124	651,41	69,27
quinta-feira, 23/03/23	124	651,45	69,38
sexta-feira, 24/03/23	97	651,49	69,49
Média semanal	119		



Resolução ANA Nº 141, de 16 de dezembro de 2022

- Defluência entre 02/01/23 a 28/04/23 menor ou igual a 490 m³/s;
- Defluência máxima semanal (sábado a sexta-feira) de 784 m³/s;
- Limitações de defluência suspensas com volume útil igual ou superior a 70%;
- Tolerância de 10% nos limites de defluências;
- Condições de operação suspensas para controle de cheias ou segurança da barragem.

Qdeflu média desde 02/01/23

331
m³/s

Ganhos desde 01/01/23

Ganho de Nível (m)	Ganho Volume Útil (%)
9,29	47,80

Data	Defluência (m³/s)	N.A. (m)	V.U. (%)
sábado, 18/03/23	778	519,34	95,97
domingo, 19/03/23	804	519,47	96,77
segunda-feira, 20/03/23	2.410	519,40	96,34
terça-feira, 21/03/23	2.118	519,32	95,85
quarta-feira, 22/03/23	1.296	519,31	95,79
quinta-feira, 23/03/23	1.160	519,29	95,67
sexta-feira, 24/03/23	991	519,28	95,61
Média semanal	1.365		

Fonte :
ONS

*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação