

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	246	287
29/12	410	552
30/12	435	425

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	291	281
29/12	547	658
30/12	454	541

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	1.727	1.040	23,97	376,23
29/12	1.689	729	25,57	376,41
30/12	1.532	778	26,83	376,55

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	619	246	73,82	663,34
29/12	612	479	74,28	663,39
30/12	616	456	74,84	663,45

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	311	269
29/12	727	643
30/12	672	642

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	236	382
29/12	632	607
30/12	676	775

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	710	1.588	27,45	434,67
29/12	487	1.445	25,88	434,31
30/12	1.009	1.382	25,27	434,17

Volume útil superior ou igual a 15%

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	270	471	30,93	757,65
29/12	409	409	30,93	757,65
30/12	273	474	30,83	757,63

Faixa de Operação de Atenção
Vazão defluente máxima média mensal de 500 m³/s

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	122	134
29/12	133	133
30/12	108	108

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	45	49
29/12	46	45
30/12	47	45

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/12	62	43	48,59
29/12	55	42	48,75
30/12	55	42	48,91


Rio Grande

Data de Referência


30/12/2025

Período Úmido

Furnas



Faixa de Operação de Atenção




Vazão defluente máxima média mensal de 500 m³/s

Vazão defluente média mensal (m³/s)


504
dezembro de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	684	16	681
2	745	17	488
3	705	18	250
4	623	19	221
5	830	20	278
6	356	21	603
7	183	22	897
8	309	23	390
9	451	24	258
10	424	25	282
11	691	26	613
12	802	27	615
13	434	28	471
14	267	29	409
15	674	30	474


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

636
dezembro de 2025

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	797	16	626
2	1.052	17	576
3	1.020	18	447
4	1.041	19	262
5	1.041	20	255
6	1.040	21	257
7	722	22	252
8	1.025	23	253
9	1.003	24	249
10	1.046	25	252
11	1.050	26	248
12	1.034	27	253
13	1.024	28	246
14	591	29	479
15	487	30	456

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/12	903	879
29/12	844	1.049
30/12	583	760


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	298	1.055	32,31	506,11
29/12	976	1.084	32,23	506,09
30/12	1.064	902	32,34	506,12




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	246	109	42,72	640,77
29/12	243	243	42,72	640,77
30/12	321	116	42,86	640,83

Faixa de Operação de Atenção

Vazão defluente máxima média mensal de 140 m³/s

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/12	1.482	1.644	33,32	394,47
29/12	2.106	1.765	33,85	394,53
30/12	1.791	1.553	34,22	394,57

Rio Grande


Data de Referência

30/12/2025

Período Úmido





Faixa de Operação de Atenção




Vazão defluente máxima média mensal de 140 m³/s

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
138 dezembro de 2025			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	150	16	149
2	138	17	144
3	138	18	140
4	149	19	110
5	151	20	113
6	153	21	123
7	149	22	146
8	151	23	148
9	161	24	108
10	142	25	98
11	147	26	108
12	143	27	131
13	110	28	109
14	108	29	243
15	154	30	116



Faixa de Operação Normal



Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
1.402 dezembro de 2025			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	1.933	16	1.735
2	1.876	17	769
3	2.558	18	584
4	2.484	19	453
5	2.468	20	476
6	1.408	21	583
7	1.280	22	1.282
8	2.567	23	1.138
9	2.496	24	833
10	1.434	25	734
11	1.529	26	1.151
12	2.215	27	1.439
13	1.412	28	1.055
14	693	29	1.084
15	1.482	30	902

