

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	734	668
17/02	752	628
18/02	1.084	881

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	670	524
17/02	642	628
18/02	879	820

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	1.247	864	56,44	379,55
17/02	1.595	953	57,52	379,65
18/02	1.554	974	58,49	379,74

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	348	697	82,40	664,27
17/02	394	716	81,29	664,15
18/02	639	1.015	79,99	664,01

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	1.340	277	46,49	760,48
17/02	1.054	346	46,85	760,54
18/02	963	491	47,08	760,58

Faixa de Operação de Atenção
Vazão defluente máxima média mensal de 500 m³/s

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	622	664
17/02	742	713
18/02	947	926

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	712	990
17/02	818	980
18/02	1.004	1.350

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	2.413	1.100	67,79	442,07
17/02	2.136	1.280	69,20	442,27
18/02	2.295	1.481	70,54	442,46

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	236	244
17/02	219	191
18/02	220	228

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	89	90
17/02	88	89
18/02	89	89

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
16/02	94	86	87,23
17/02	95	87	87,33
18/02	95	87	87,43


Rio Grande

Data de Referência


18/02/2026

Período Úmido

Furnas



Faixa de Operação de Atenção




Vazão defluente máxima média mensal de 500 m³/s

Vazão defluente média mensal (m³/s)


543
fevereiro de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	466	16	277
2	632	17	346
3	1.017	18	491
4	817		
5	923		
6	930		
7	391		
8	590		
9	658		
10	359		
11	562		
12	378		
13	568		
14	192		
15	185		


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

781
fevereiro de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	424	16	697
2	886	17	716
3	966	18	1.015
4	997		
5	1.008		
6	1.012		
7	375		
8	655		
9	902		
10	708		
11	934		
12	936		
13	944		
14	397		
15	485		

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
16/02	464	549
17/02	451	641
18/02	1.171	724


Rio Paranaíba

Faixa de Operação de Atenção

Vazão defluente máxima média mensal de 784 m³/s

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	1.199	376	50,79	510,67
17/02	1.374	804	51,19	510,76
18/02	1.521	1.078	51,49	510,83




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	589	326	54,78	645,84
17/02	621	508	54,85	645,87
18/02	605	567	54,88	645,88

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
16/02	1.739	1.480	69,25	398,07
17/02	1.478	1.672	68,94	398,04
18/02	1.611	1.676	68,84	398,03

Rio Grande


Data de Referência

18/02/2026

Período Úmido



Faixa de Operação Normal





Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)


495
fevereiro de 2026

Dia	Defluência
1	363
2	505
3	697
4	772
5	715
6	600
7	408
8	421
9	540
10	440
11	466
12	411
13	441
14	407
15	324

Dia	Defluência
16	326
17	508
18	567



Faixa de Operação de Atenção



Vazão defluente máxima média mensal de 784 m³/s

Vazão defluente média mensal (m³/s)

804
fevereiro de 2026

Dia	Defluência
1	392
2	810
3	1.448
4	1.467
5	1.519
6	803
7	559
8	778
9	940
10	671
11	801
12	626
13	681
14	407
15	318

Dia	Defluência
16	376
17	804
18	1.078

