

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	792	631	81,84	664,21
23/03	636	529	82,21	664,25
24/03	399	399	82,21	664,25

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	682	687
23/03	545	462
24/03	437	531

Jaguara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	683	502
23/03	509	610
24/03	539	560

Igarapava

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	607	522
23/03	721	764
24/03	652	648

Volta Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	655	632
23/03	822	935
24/03	788	698

Maribondo

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	1.798	2.029	85,63	444,51
23/03	1.832	2.110	85,17	444,45
24/03	1.908	1.908	85,17	444,45

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	643	671
23/03	377	334
24/03	467	491

Itutinga

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	194	194
23/03	161	161
24/03	137	137

Furnas

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	1.442	526	57,92	762,32
23/03	1.568	391	58,51	762,41
24/03	966	312	58,84	762,46

Camargos

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
22/03	176	192	99,05
23/03	136	160	98,74
24/03	120	136	98,53

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Data de Referência



24/03/2026

Período Úmido

Rio Paranaíba

Rio Paraná


Rio Grande



Vazão defluente média mensal (m³/s)



514
março de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	427	16	695
2	779	17	492
3	686	18	356
4	653	19	640
5	508	20	411
6	547	21	518
7	481	22	526
8	383	23	391
9	588	24	312
10	465		
11	411		
12	404		
13	569		
14	461		
15	642		



Faixa de Operação Normal


Sem restrição de vazão máxima defluente



Vazão defluente média mensal (m³/s)


588
março de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	591	16	618
2	778	17	422
3	780	18	539
4	744	19	581
5	700	20	609
6	715	21	558
7	546	22	631
8	437	23	529
9	689	24	399
10	682		
11	465		
12	431		
13	648		
14	604		
15	427		



Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente



Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS
*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)


Cachoeira Dourada

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
22/03	1.229	1.137
23/03	840	1.063
24/03	504	933

Faixa de Operação Normal
Sem restrição de vazão máxima defluente

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	1.924	1.264	67,00	514,11
23/03	1.851	750	67,76	514,26
24/03	1.957	416	68,83	514,47




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	733	462	59,42	647,68
23/03	794	329	59,73	647,80
24/03	568	219	59,96	647,89

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
22/03	2.753	1.677	94,24	400,49
23/03	2.824	1.738	95,93	400,64
24/03	2.386	1.734	96,95	400,73



Rio Grande

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Data de Referência

24/03/2026


Período Úmido

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte: ONS

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



Faixa de Operação Normal





Sem restrição de vazão máxima defluente


Vazão defluente média mensal (m³/s)

329
março de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	357	16	291
2	501	17	295
3	445	18	231
4	473	19	304
5	331	20	190
6	358	21	317
7	244	22	462
8	315	23	329
9	384	24	219
10	265		
11	210		
12	255		
13	338		
14	340		
15	453		



Faixa de Operação Normal



Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

989
março de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	975	16	1.182
2	1.436	17	724
3	1.682	18	658
4	1.731	19	1.375
5	1.167	20	435
6	846	21	1.019
7	815	22	1.264
8	758	23	750
9	1.010	24	416
10	854		
11	582		
12	501		
13	885		
14	1.347		
15	1.327		

