

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
12/06	421	489
13/06	347	342
14/06	293	288

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
12/06	489	506
13/06	368	319
14/06	328	529

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	2.163	2.031	62,63	380,12
13/06	1.886	1.754	62,85	380,14
14/06	1.926	1.266	63,95	380,24

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	337	417	80,36	664,05
13/06	398	344	80,55	664,07
14/06	246	300	80,36	664,05

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	646	374	65,66	763,48
13/06	416	280	65,72	763,49
14/06	298	162	65,79	763,50

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
12/06	135	143
13/06	128	152
14/06	156	144

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
12/06	57	59
13/06	70	68
14/06	77	79

Rio Grande

Camargos


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
12/06	56	56	99,82
13/06	67	70	99,78
14/06	61	77	99,57

Rio Grande


Data de Referência

14/06/2026

Período Seco



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga


Vazão defluente média mensal
(m³/s)

204
junho de 2026

Dia	Defluência
1	145
2	147
3	152
4	149
5	144
6	183
7	150
8	150
9	217
10	325
11	278
12	374
13	280
14	162



Faixa de Operação Normal






Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal
(m³/s)

347
junho de 2026

Dia	Defluência
1	302
2	404
3	395
4	248
5	393
6	334
7	265
8	477
9	316
10	347
11	319
12	417
13	344
14	300



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
12/06	1.040	998
13/06	899	1.256
14/06	739	525


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	947	1.554	82,88	517,10
13/06	731	977	82,71	517,07
14/06	1.148	820	82,94	517,11




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	274	431	61,98	648,67
13/06	273	234	62,01	648,68
14/06	294	294	62,01	648,68

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada



Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
12/06	1.937	1.743	76,52	398,79
13/06	2.380	1.602	77,74	398,91
14/06	1.677	1.612	77,84	398,92

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Rio Grande


Data de Referência

14/06/2026

Período Seco



Faixa de Operação Normal





Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

215
junho de 2026

Dia	Defluência
1	146
2	214
3	125
4	131
5	124
6	151
7	107
8	156
9	217
10	278
11	404
12	431
13	234
14	294



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

931
junho de 2026

Dia	Defluência
1	563
2	493
3	647
4	693
5	557
6	609
7	612
8	1.143
9	1.164
10	1.540
11	1.663
12	1.554
13	977
14	820

