

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	195	237
20/07	397	303
21/07	431	316

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	247	271
20/07	319	312
21/07	330	313

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	719	977	57,41	379,64
20/07	693	1.142	56,66	379,57
21/07	888	1.272	56,02	379,51

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	290	210	74,84	663,45
20/07	251	411	74,28	663,39
21/07	389	442	74,10	663,37

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	279	143	67,02	763,68
20/07	340	340	67,02	763,68
21/07	212	348	66,95	763,67

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	99	95
20/07	95	95
21/07	89	81

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	45	45
20/07	43	43
21/07	43	43

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
19/07	40	40	98,84
20/07	38	38	98,84
21/07	38	38	98,84

Rio Grande

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	338	338
20/07	348	361
21/07	360	356

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	428	379
20/07	348	521
21/07	406	431

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	516	516	62,91	441,34
20/07	764	805	62,84	441,33
21/07	696	818	62,64	441,30


Volume útil superior ou igual a 15%

Data de Referência


21/07/2026

Período Seco

Furnas



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


314
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	234	16	217
2	277	17	260
3	325	18	236
4	319	19	143
5	142	20	340
6	409	21	348
7	417		
8	340		
9	280		
10	342		
11	313		
12	344		
13	550		
14	490		
15	277		


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

402
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	434	16	395
2	423	17	370
3	386	18	275
4	380	19	210
5	271	20	411
6	491	21	442
7	485		
8	476		
9	483		
10	474		
11	331		
12	262		
13	436		
14	599		
15	416		


Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
19/07	421	437
20/07	459	557
21/07	681	657





Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	661	503	81,21	516,80
20/07	380	776	80,94	516,75
21/07	937	779	81,05	516,77




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	155	155	60,81	648,22
20/07	165	282	60,74	648,19
21/07	124	358	60,58	648,13

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
19/07	719	1.043	70,96	398,24
20/07	1.065	1.324	70,56	398,20
21/07	1.130	1.454	70,05	398,15

Rio Paranaíba


Rio Paraná

Rio Grande


Data de Referência

21/07/2026

Período Seco



Faixa de Operação Normal





Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

246
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	269	16	212
2	230	17	168
3	235	18	165
4	241	19	155
5	213	20	282
6	282	21	358
7	319		
8	174		
9	201		
10	244		
11	176		
12	208		
13	382		
14	439		
15	205		



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

712
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	680	16	451
2	726	17	652
3	671	18	572
4	674	19	503
5	443	20	776
6	758	21	779
7	864		
8	896		
9	607		
10	755		
11	839		
12	433		
13	1.109		
14	1.112		
15	660		

