

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	431	316
22/07	388	284
23/07	376	449

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	330	313
22/07	298	312
23/07	459	396

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	888	1.272	56,02	379,51
22/07	627	1.073	55,27	379,44
23/07	816	1.261	54,53	379,37

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	389	442	74,10	663,37
22/07	452	399	74,28	663,39
23/07	383	383	74,28	663,39

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	212	348	66,95	763,67
22/07	219	355	66,88	763,66
23/07	309	445	66,82	763,65

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	89	81
22/07	100	76
23/07	89	89

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	43	43
22/07	43	43
23/07	43	43

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
21/07	38	38	98,84
22/07	38	38	98,84
23/07	38	38	98,84

Rio Grande

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	360	356
22/07	370	391
23/07	480	404

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	406	431
22/07	367	318
23/07	441	318

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	696	818	62,64	441,30
22/07	586	505	62,78	441,32
23/07	754	957	62,44	441,27


Volume útil superior ou igual a 15%

Data de Referência


23/07/2026

Período Seco

Furnas



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


322
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	234	16	217
2	277	17	260
3	325	18	236
4	319	19	143
5	142	20	340
6	409	21	348
7	417	22	355
8	340	23	445
9	280		
10	342		
11	313		
12	344		
13	550		
14	490		
15	277		


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

401
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	434	16	395
2	423	17	370
3	386	18	275
4	380	19	210
5	271	20	411
6	491	21	442
7	485	22	399
8	476	23	383
9	483		
10	474		
11	331		
12	262		
13	436		
14	599		
15	416		

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
21/07	681	657
22/07	698	493
23/07	660	734


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	779	779	80,99	516,76
22/07	653	811	80,88	516,74
23/07	684	842	80,77	516,72




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)


Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	163	358	60,61	648,14
22/07	184	184	60,61	648,14
23/07	187	343	60,50	648,10

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada



Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão


Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
21/07	1.130	1.454	70,05	398,15
22/07	1.060	1.384	69,55	398,10
23/07	1.003	1.392	68,94	398,04

Rio Grande


Data de Referência

23/07/2026

Período Seco



Faixa de Operação Normal





Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

247
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	269	16	212
2	230	17	168
3	235	18	165
4	241	19	155
5	213	20	282
6	282	21	358
7	319	22	184
8	174	23	343
9	201		
10	244		
11	176		
12	208		
13	382		
14	439		
15	205		



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

722
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	680	16	451
2	726	17	652
3	671	18	572
4	674	19	503
5	443	20	776
6	758	21	779
7	864	22	811
8	896	23	842
9	607		
10	755		
11	839		
12	433		
13	1.109		
14	1.112		
15	660		

