

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	374	416
29/07	389	462
30/07	278	283

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	487	515
29/07	553	550
30/07	339	374

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	952	1.391	52,10	379,14
29/07	1.027	1.340	51,58	379,09
30/07	1.054	1.179	51,37	379,07

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	451	424	75,20	663,49
29/07	531	398	75,66	663,54
30/07	501	368	76,12	663,59

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	535	475
29/07	591	672
30/07	444	444

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	520	520
29/07	629	629
30/07	496	586

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	902	902	62,18	441,23
29/07	923	882	62,24	441,24
30/07	1.182	817	62,84	441,33

Volume útil superior ou igual a 15%

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	327	463	66,75	763,64
29/07	376	512	66,68	763,63
30/07	260	396	66,61	763,62

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	98	98
29/07	82	86
30/07	89	85

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	28	36
29/07	45	36
30/07	34	38

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
28/07	41	25	99,05
29/07	42	42	99,05
30/07	40	32	99,15

Rio Grande


Rio Grande

Data de Referência


30/07/2026

Período Seco

Furnas



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


335
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	234	16	217
2	277	17	260
3	325	18	236
4	319	19	143
5	142	20	340
6	409	21	348
7	417	22	355
8	340	23	445
9	280	24	463
10	342	25	286
11	313	26	204
12	344	27	315
13	550	28	463
14	490	29	512
15	277	30	396


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

393
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	434	16	395
2	423	17	370
3	386	18	275
4	380	19	210
5	271	20	411
6	491	21	442
7	485	22	399
8	476	23	383
9	483	24	435
10	474	25	252
11	331	26	263
12	262	27	416
13	436	28	424
14	599	29	398
15	416	30	368

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
28/07	1.003	766
29/07	882	1.462
30/07	604	739



Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	740	1.136	80,22	516,62
29/07	695	853	80,11	516,60
30/07	625	704	80,06	516,59




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	218	334	60,17	647,97
29/07	153	308	60,06	647,93
30/07	223	262	60,04	647,92

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
28/07	1.136	1.460	66,72	397,82
29/07	1.651	1.457	67,02	397,85
30/07	1.338	1.403	66,92	397,84

Rio Grande


Data de Referência

30/07/2026

Período Seco



Faixa de Operação Normal





Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada


Vazão defluente média mensal (m³/s)

255
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	269	16	212
2	230	17	168
3	235	18	165
4	241	19	155
5	213	20	282
6	282	21	358
7	319	22	184
8	174	23	343
9	201	24	361
10	244	25	280
11	176	26	151
12	208	27	283
13	382	28	334
14	439	29	308
15	205	30	262



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

754
julho de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	680	16	451
2	726	17	652
3	671	18	572
4	674	19	503
5	443	20	776
6	758	21	779
7	864	22	811
8	896	23	842
9	607	24	991
10	755	25	920
11	839	26	602
12	433	27	790
13	1.109	28	1.136
14	1.112	29	853
15	660	30	704

