

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	385	380
26/08	997	744
27/08	1.058	864

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	430	576
26/08	743	615
27/08	883	883

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	1.042	1.341	42,80	378,23
26/08	1.202	1.500	42,31	378,18
27/08	801	1.807	40,62	378,01

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	433	406	79,80	663,99
26/08	870	1.003	79,34	663,94
27/08	877	1.063	78,70	663,87

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	146	418	64,29	763,28
26/08	109	925	63,88	763,22
27/08	159	839	63,54	763,17

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	74	78
26/08	78	82
27/08	99	87

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	40	40
26/08	51	52
27/08	60	62

Rio Grande

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
25/08	29	37	97,90
26/08	33	49	97,69
27/08	42	58	97,49

Rio Grande

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	641	713
26/08	703	695
27/08	983	962

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	695	582
26/08	719	584
27/08	944	944

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	610	979	55,30	440,03
26/08	703	1.026	54,77	439,94
27/08	963	1.037	54,65	439,92


Volume útil superior ou igual a 15%

Data de Referência


27/08/2026

Período Seco

Furnas



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


449
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	249	16	169
2	307	17	494
3	337	18	451
4	380	19	426
5	511	20	318
6	512	21	369
7	512	22	387
8	565	23	300
9	310	24	345
10	516	25	418
11	520	26	925
12	528	27	839
13	585		
14	605		
15	248		


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

447
agosto de 2026

Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	229	16	273
2	252	17	377
3	367	18	416
4	383	19	452
5	461	20	499
6	432	21	493
7	409	22	457
8	367	23	262
9	290	24	413
10	474	25	406
11	461	26	1.003
12	480	27	1.063
13	509		
14	506		
15	331		

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do [Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
25/08	852	760
26/08	947	1.014
27/08	759	891



Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	881	1.034	76,40	515,92
26/08	851	1.004	76,29	515,90
27/08	1.090	1.090	76,29	515,90




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	156	310	57,74	647,02
26/08	165	394	57,59	646,96
27/08	238	352	57,51	646,93

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão


Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
25/08	1.109	1.887	52,87	396,45
26/08	1.504	2.152	51,86	396,35
27/08	1.344	2.251	50,44	396,21

Rio Grande


Data de Referência

27/08/2026

Período Seco





Faixa de Operação Normal




Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
310 agosto de 2026			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	184	16	195
2	203	17	314
3	259	18	300
4	282	19	329
5	407	20	272
6	375	21	298
7	353	22	331
8	313	23	260
9	242	24	265
10	357	25	310
11	334	26	394
12	359	27	352
13	396		
14	456		
15	237		



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)			
944 agosto de 2026			
Dia	Defluência	Dia	Defluência
1	460	16	406
2	607	17	1.003
3	754	18	931
4	763	19	1.005
5	964	20	844
6	1.318	21	1.123
7	1.241	22	911
8	1.087	23	853
9	945	24	866
10	1.004	25	1.034
11	972	26	1.004
12	971	27	1.090
13	1.257		
14	1.481		
15	600		

