

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na Resolução 193/2024

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	750	646
31/08	1.140	874
01/09	1.170	1.014

Jaguara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	682	786
31/08	911	949
01/09	1.026	925

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	1.126	1.301	38,96	377,84
31/08	1.153	1.561	38,28	377,77
01/09	1.647	1.763	38,08	377,75

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	694	747	77,87	663,78
31/08	749	1.122	76,58	663,64
01/09	875	1.141	75,66	663,54

Igarapava

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	884	880
31/08	982	974
01/09	983	1.084

Volta Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	783	508
31/08	1.031	591
01/09	1.094	571

Maribondo

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	704	963	53,55	439,74
31/08	714	1.195	52,76	439,61
01/09	606	1.532	51,24	439,36

Volume útil superior ou igual a 15%

Rio Grande

Furnas

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	234	642	62,72	763,05
31/08	175	719	62,45	763,01
01/09	186	976	62,05	762,95

Faixa de Operação Normal

Vazão máxima turbinada definida na outorga

Funil Grande

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	123	135
31/08	135	119
01/09	147	155

Itutinga

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	70	72
31/08	98	102
01/09	89	80

Camargos

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
30/08	45	69	96,34
31/08	41	98	95,61
01/09	73	89	95,40

Rio Grande


Rio Grande

Data de Referência


01/09/2026

Período Seco

Furnas



Faixa de Operação Normal




Vazão máxima turbinada definida na outorga

Vazão defluente média mensal (m³/s)


976
setembro de 2026

Dia	Defluência
1	976


Camargos




Maribondo



Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

Vazão defluente média mensal (m³/s)

1141
setembro de 2026

Dia	Defluência
1	1.141

Água Vermelha



Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na [Resolução 194/2024](#)

Cachoeira Dourada

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)
30/08	953	895
31/08	1.308	1.200
01/09	1.216	1.055


Rio Paranaíba

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Itumbiara

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	680	1.061	75,55	515,76
31/08	634	1.320	75,07	515,67
01/09	903	1.361	74,76	515,61




Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)


Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	194	346	57,19	646,80
31/08	211	325	57,11	646,77
01/09	163	354	56,98	646,72

Faixa de Operação Normal

Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada



Volume útil superior ou igual a 15%



São Simão

Data	Afluencia (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)	Cota (m)
30/08	1.313	1.961	46,40	395,81
31/08	1.347	2.190	45,09	395,68
01/09	1.518	2.166	44,08	395,58

Rio Paranaíba

Rio Paraná


Rio Grande

Data de Referência


01/09/2026

Período Seco

Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)



Faixa de Operação Normal




Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)


354
setembro de 2026

Dia	Defluência
1	354


Cachoeira Dourada



Itumbiara



Faixa de Operação Normal



Vazão defluente máxima média diária igual à vazão máxima turbinada

Vazão defluente média mensal (m³/s)

1.361
setembro de 2026

Dia	Defluência
1	1.361

São Simão

