

Rio Paranaíba

Rio Paraná

Saiba mais sobre as condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Grande na [Resolução 193/2024](#)

Luiz Carlos Barreto de Carvalho

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 244              | 286               |
| 04/03 | 258              | 284               |
| 05/03 | 251              | 298               |

Jaguara

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 301              | 318               |
| 04/03 | 303              | 327               |
| 05/03 | 304              | 255               |

Volume útil superior ou igual a 15%

Água Vermelha

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 1.428            | 1.223             | 72,15           | 380,97   |
| 04/03 | 1.518            | 1.723             | 71,81           | 380,94   |
| 05/03 | 1.543            | 1.679             | 71,58           | 380,92   |

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 343              | 263               | 74,10           | 663,37   |
| 04/03 | 307              | 254               | 74,28           | 663,39   |
| 05/03 | 390              | 257               | 74,74           | 663,44   |

Rio Grande

Furnas

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 406              | 270               | 66,27           | 763,57   |
| 04/03 | 571              | 299               | 66,41           | 763,59   |
| 05/03 | 551              | 415               | 66,47           | 763,60   |

Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

Igarapava

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 378              | 395               |
| 04/03 | 386              | 394               |
| 05/03 | 319              | 311               |

Volta Grande

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 451              | 428               |
| 04/03 | 445              | 400               |
| 05/03 | 378              | 423               |

Maribondo

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 780              | 1.165             | 73,14           | 442,83   |
| 04/03 | 879              | 1.222             | 72,58           | 442,75   |
| 05/03 | 785              | 1.641             | 71,17           | 442,55   |

Volume útil superior ou igual a 15%

Funil Grande

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 122              | 130               |
| 04/03 | 118              | 130               |
| 05/03 | 114              | 130               |

Itutinga

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 48               | 46                |
| 04/03 | 47               | 46                |
| 05/03 | 48               | 46                |

Rio Grande

Camargos

| Data  | Afluencia (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|
| 03/03 | 59               | 44                | 87,92           |
| 04/03 | 59               | 44                | 88,11           |
| 05/03 | 59               | 44                | 88,31           |


Rio Grande

Data de Referência


05/03/2025

Período Úmido

## Furnas



Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

### Vazão defluente média mensal (m³/s)


302  
março de 2025

| Dia | Defluência | Dia | Defluência |
|-----|------------|-----|------------|
| 1   | 234        |     |            |
| 2   | 293        |     |            |
| 3   | 270        |     |            |
| 4   | 299        |     |            |
| 5   | 415        |     |            |


## Camargos




## Maribondo




## Água Vermelha



## Marechal Mascarenhas de Moraes (Peixoto)



Faixa de Operação Normal



Sem restrição de vazão máxima defluente

### Vazão defluente média mensal (m³/s)

265  
março de 2025

| Dia | Defluência | Dia | Defluência |
|-----|------------|-----|------------|
| 1   | 283        |     |            |
| 2   | 268        |     |            |
| 3   | 263        |     |            |
| 4   | 254        |     |            |
| 5   | 257        |     |            |

**Saiba mais** sobre as condições de operação do [Sistema Hídrico do Rio Paranaíba na Resolução 194/2024](#)

## Cachoeira Dourada

| Data  | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) |
|-------|------------------|-------------------|
| 03/03 | 438              | 423               |
| 04/03 | 619              | 476               |
| 05/03 | 914              | 753               |


Rio Paranaíba

## Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente

### Itumbiara

| Data  | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 816              | 895               | 78,63           | 516,33   |
| 04/03 | 928              | 1.007             | 78,58           | 516,32   |
| 05/03 | 917              | 1.471             | 78,19           | 516,25   |




## Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)


| Data  | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 257              | 181               | 56,91           | 646,69   |
| 04/03 | 358              | 167               | 57,03           | 646,74   |
| 05/03 | 220              | 182               | 57,06           | 646,75   |

## Faixa de Operação Normal

Sem restrição de vazão máxima defluente



Volume útil superior ou igual a 15%



## São Simão

| Data  | Afluência (m³/s) | Defluência (m³/s) | Volume Útil (%) | Cota (m) |
|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 03/03 | 1.957            | 1.885             | 93,57           | 400,43   |
| 04/03 | 1.689            | 1.904             | 93,23           | 400,40   |
| 05/03 | 2.093            | 2.021             | 93,34           | 400,41   |


Rio Grande

Data de Referência

**05/03/2025**


**Período Úmido**

## Theodomiro Carneiro Santiago (Emborcação)



● Cota Mínima ● Cota Máxima ● Cota Atual = 646,75 m

Faixa de Operação Normal




Sem restrição de vazão máxima defluente

### Vazão defluente média mensal (m³/s)


155  
março de 2025

| Dia | Defluência | Dia | Defluência |
|-----|------------|-----|------------|
| 1   | 118        |     |            |
| 2   | 126        |     |            |
| 3   | 181        |     |            |
| 4   | 167        |     |            |
| 5   | 182        |     |            |

## Cachoeira Dourada




## Itumbiara



● Cota Mínima ● Cota Máxima ● Cota Atual = 516,25 m

Faixa de Operação Normal



Sem restrição de vazão máxima defluente

### Vazão defluente média mensal (m³/s)

978  
março de 2025

| Dia | Defluência | Dia | Defluência |
|-----|------------|-----|------------|
| 1   | 812        |     |            |
| 2   | 706        |     |            |
| 3   | 895        |     |            |
| 4   | 1.007      |     |            |
| 5   | 1.471      |     |            |

## São Simão

