



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
05/02/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



1.654 300
66,00


Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em fevereiro/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
fevereiro/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
fevereiro/2025
310 m³/s

Cana Brava



466 689

São Salvador




821 986

Peixe Angical




2.186 2.348
87,67

Lajeado



4.652 4.510


Estreito



7.759 4.208

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



16.427 7.541
85,11

Situação em
04/02/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de fevereiro de 2025


Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	2.055	132%
Cana Brava	2.285	131%
São Salvador	2.444	127%
Peixe Angical	4.163	123%
Lajeado	5.015	102%
Estreito	7.016	87%
Tucuruí	18.360	91%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/01/2025	552	664
01/02/2025	561	577
02/02/2025	518	630
03/02/2025	698	634
04/02/2025	466	689


UHE São Salvador



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/01/2025	788	746
01/02/2025	680	833
02/02/2025	865	768
03/02/2025	806	861
04/02/2025	821	986




UHE Lajeado




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/01/2025	3.234	4.091
01/02/2025	3.352	2.996
02/02/2025	5.165	5.521
03/02/2025	4.839	4.981
04/02/2025	4.652	4.510

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
31/01/2025	4.698	3.576
01/02/2025	4.771	4.032
02/02/2025	6.026	4.464
03/02/2025	5.699	4.162
04/02/2025	7.759	4.208



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação