




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
09/05/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa




Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em maio/2025
Normal


Defluência Média
Máxima Mensal em
maio/2025
Sem restrição

Defluência Média
Mensal em maio/2025
356 m³/s


Cana Brava




São Salvador




Peixe Angical



Lajeado




Estreito



Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



Situação em
08/05/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de maio de 2025

Aproveitamento	Mensal (m³/s)	MLT (%)
Serra da Mesa	492	90%
Cana Brava	574	94%
São Salvador	663	96%
Peixe Angical	1.224	106%
Lajeado	1.887	103%
Estreito	3.520	89%
Tucuruí	11.840	78%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/05/2025	377	329
05/05/2025	517	453
06/05/2025	483	467
07/05/2025	334	622
08/05/2025	502	613


UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/05/2025	361	375
05/05/2025	467	383
06/05/2025	476	434
07/05/2025	596	749
08/05/2025	646	784



*Dados consistidos sujeitos a novas revisões



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/05/2025	1.289	1.289
05/05/2025	1.468	1.611
06/05/2025	1.207	1.492
07/05/2025	1.407	1.265
08/05/2025	1.540	1.111



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
04/05/2025	3.531	3.099
05/05/2025	3.183	3.615
06/05/2025	3.036	3.524
07/05/2025	3.113	3.595
08/05/2025	2.735	2.495



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação