




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
26/05/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



469 307
72,61


Defluência Mínima
100 m³/s

Faixa de Operação
em maio/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
maio/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em maio/2025
365 m³/s

Cana Brava




353 337

São Salvador




357 371

Peixe Angical




498 840
58,57

Lajeado




1.040 969

Estreito



1.820 1.392
Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



7.616 6.574
99,77

Situação em
25/05/2025

Período Úmido

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de maio de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	386	71%
Cana Brava	437	71%
São Salvador	491	71%
Peixe Angical	859	74%
Lajeado	1.309	72%
Estreito	2.653	67%
Tucuruí	10.089	66%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/05/2025	448	337
22/05/2025	329	424
23/05/2025	413	413
24/05/2025	336	336
25/05/2025	353	337

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/05/2025	354	313
22/05/2025	441	441
23/05/2025	426	371
24/05/2025	371	357
25/05/2025	357	371




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/05/2025	753	1.392
22/05/2025	1.023	952
23/05/2025	1.039	1.039
24/05/2025	883	812
25/05/2025	1.040	969

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
21/05/2025	2.045	1.810
22/05/2025	2.244	1.410
23/05/2025	2.098	1.553
24/05/2025	2.029	2.151
25/05/2025	1.820	1.392



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação