



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
02/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



128 614
70,40


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
614 m³/s

Cana Brava



638 606

São Salvador




593 633

Peixe Angical




752 752
58,06

Lajeado



816 884


Estreito



1.252 1.484

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



3.153 3.493
96,27

Situação em
01/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)


Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento	Mensal (m³/s)	MLT (%)
Serra da Mesa	253	89%
Cana Brava	263	83%
São Salvador	275	79%
Peixe Angical	402	70%
Lajeado	530	68%
Estreito	1.082	68%
Tucuruí	2.908	72%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/06/2025	634	634
28/06/2025	650	634
29/06/2025	642	610
30/06/2025	660	612
01/07/2025	638	606


UHE São Salvador



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/06/2025	650	636
28/06/2025	637	637
29/06/2025	623	637
30/06/2025	623	637
01/07/2025	593	633




UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/06/2025	907	839
28/06/2025	860	860
29/06/2025	884	884
30/06/2025	884	884
01/07/2025	816	884

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/06/2025	1.492	1.434
28/06/2025	1.475	1.417
29/06/2025	1.460	1.460
30/06/2025	1.441	1.499
01/07/2025	1.252	1.484

