



# Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim  
**10/07/2025**

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



97 618  
69,43


Defluência Mínima  
**300 m³/s**

Faixa de Operação  
em julho/2025  
**Normal**

Defluência Média  
Máxima Mensal em  
julho/2025  
**Sem restrição**


Defluência Média  
Mensal em julho/2025  
**619 m³/s**

Cana Brava



642 674

São Salvador




715 648

Peixe Angical




847 816  
59,59

Lajeado




1.010 806

Estreito



1.457 1.340  
Defluência Mínima  
**744 m³/s**

Tucuruí



2.414 3.090  
95,44

Situação em  
09/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias  
Serra da Mesa:  
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:  
Minimizar as flutuações de  
vazões até 14/09

**Saiba mais** sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

## LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

## Vazão natural mensal de julho de 2025

| Aproveitamento | Mensal (m³/s) | MLT (%) |
|----------------|---------------|---------|
| Serra da Mesa  | 179           | 63%     |
| Cana Brava     | 196           | 61%     |
| São Salvador   | 212           | 61%     |
| Peixe Angical  | 339           | 59%     |
| Lajeado        | 472           | 61%     |
| Estreito       | 1.031         | 64%     |
| Tucuruí        | 2.661         | 66%     |

**Saiba mais** sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS  
\*\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões  
\*\*\*Limites de defluência com tolerância de variação de  $\pm 5\%$




\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

## UHE Cana Brava



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 05/07/2025 | 612         | 612          |
| 06/07/2025 | 657         | 609          |
| 07/07/2025 | 642         | 642          |
| 08/07/2025 | 668         | 636          |
| 09/07/2025 | 642         | 674          |

## UHE São Salvador




| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 05/07/2025 | 581         | 635          |
| 06/07/2025 | 603         | 630          |
| 07/07/2025 | 634         | 634          |
| 08/07/2025 | 631         | 658          |
| 09/07/2025 | 715         | 648          |

\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

## UHE Lajeado



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 05/07/2025 | 886         | 886          |
| 06/07/2025 | 750         | 886          |
| 07/07/2025 | 866         | 866          |
| 08/07/2025 | 805         | 805          |
| 09/07/2025 | 1.010       | 806          |

## UHE Estreito



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 05/07/2025 | 1.428       | 1.370        |
| 06/07/2025 | 1.371       | 1.371        |
| 07/07/2025 | 1.431       | 1.373        |
| 08/07/2025 | 1.430       | 1.372        |
| 09/07/2025 | 1.457       | 1.340        |

