



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
28/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



99 620
67,46


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
618 m³/s

Cana Brava



662 646

São Salvador




633 660

Peixe Angical




810 748
61,12

Lajeado



658 658


Estreito



1.106 1.106

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.093 2.887
91,44

Situação em
27/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as condições de operação do
Sistema Hídrico do Rio Tocantins

LEGENDA

Usina com reservatório

Usina a fio d'água

xxx Vazão Afluente (m³/s)

xxx Vazão Defluente (m³/s)

xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	159	56%
Cana Brava	172	54%
São Salvador	186	53%
Peixe Angical	288	50%
Lajeado	403	52%
Estreito	958	60%
Tucuruí	2.293	57%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação
dos reservatórios no [Glossário do Sistema de
Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


Fonte de dados: ONS

**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/07/2025	682	650
24/07/2025	643	643
25/07/2025	644	644
26/07/2025	644	644
27/07/2025	662	646


UHE São Salvador



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/07/2025	636	663
24/07/2025	614	655
25/07/2025	647	661
26/07/2025	633	660
27/07/2025	633	660




UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/07/2025	879	601
24/07/2025	722	652
25/07/2025	659	659
26/07/2025	728	658
27/07/2025	658	658

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
23/07/2025	1.106	1.106
24/07/2025	1.048	1.107
25/07/2025	1.050	1.109
26/07/2025	1.107	1.107
27/07/2025	1.106	1.106



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação