



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
31/07/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



99 620
67,11


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
619 m³/s

Cana Brava



651 635

São Salvador




652 638

Peixe Angical




876 751
64,19

Lajeado



727 657


Estreito



1.160 1.160

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



1.854 4.149
89,62

Situação em
30/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025

Aproveitamento	Mensal (m³/s)	MLT (%)
Serra da Mesa	156	55%
Cana Brava	169	53%
São Salvador	182	52%
Peixe Angical	283	49%
Lajeado	396	51%
Estreito	944	59%
Tucuruí	2.247	55%

Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)


Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/2025	644	644
27/07/2025	662	646
28/07/2025	648	648
29/07/2025	648	648
30/07/2025	651	635

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/2025	633	660
27/07/2025	633	660
28/07/2025	645	645
29/07/2025	644	644
30/07/2025	652	638

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/2025	728	658
27/07/2025	728	658
28/07/2025	728	658
29/07/2025	726	656
30/07/2025	727	657

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
26/07/2025	1.107	1.107
27/07/2025	1.106	1.106
28/07/2025	1.107	1.107
29/07/2025	1.116	1.116
30/07/2025	1.160	1.160

