




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
01/08/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



102 623
67,01


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em julho/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
julho/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em julho/2025
619 m³/s

Cana Brava




632 648

São Salvador




656 629

Peixe Angical




752 783
63,67

Lajeado



641 711


Estreito



1.083 1.142

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.434 3.088
89,48

Situação em
31/07/2025

Período Seco

Temporada de Praias
Serra da Mesa:
Defluência de 600 m³/s até 20/08

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de julho de 2025


Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	157	55%
Cana Brava	170	53%
São Salvador	183	52%
Peixe Angical	284	50%
Lajeado	395	51%
Estreito	939	59%
Tucuruí	2.240	55%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/07/2025	662	646
28/07/2025	648	648
29/07/2025	648	648
30/07/2025	651	635
31/07/2025	632	648

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/07/2025	633	660
28/07/2025	658	645
29/07/2025	644	644
30/07/2025	652	638
31/07/2025	656	629

*Dados consistidos sujeitos a novas revisões




UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/07/2025	728	658
28/07/2025	728	658
29/07/2025	796	656
30/07/2025	657	657
31/07/2025	641	711

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
27/07/2025	1.106	1.106
28/07/2025	1.107	1.107
29/07/2025	1.116	1.116
30/07/2025	1.160	1.160
31/07/2025	1.083	1.142



*Dados brutos sujeitos a posterior consolidação