




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
02/09/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



66 552
63,57


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em setembro/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
setembro/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
setembro/2025
552 m³/s

Cana Brava




565 644

São Salvador




710 627

Peixe Angical




800 831
62,14

Lajeado



882 951


Estreito



1.108 1.108

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



2.266 2.579
82,09

Temporada de Praias

Situação em
01/09/2025

Período Seco

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de setembro de 2025


Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	133	65%
Cana Brava	146	62%
São Salvador	157	61%
Peixe Angical	264	61%
Lajeado	336	62%
Estreito	620	56%
Tucuruí	1.502	67%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




UHE Cana Brava




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/08/2025	484	420
29/08/2025	654	638
30/08/2025	401	528
31/08/2025	431	510
01/09/2025	565	644

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/08/2025	487	542
29/08/2025	630	630
30/08/2025	571	544
31/08/2025	514	500
01/09/2025	710	627




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/08/2025	808	877
29/08/2025	804	804
30/08/2025	816	816
31/08/2025	727	727
01/09/2025	882	951

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
28/08/2025	1.257	1.257
29/08/2025	1.257	1.198
30/08/2025	1.255	1.196
31/08/2025	1.224	1.164
01/09/2025	1.108	1.108

