



Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
10/09/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



16 583
62,70


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em setembro/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
setembro/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
setembro/2025
558 m³/s

Cana Brava



576 607

São Salvador




708 638

Peixe Angical




758 910
46,50

Lajeado



477 1.026


Estreito



1.098 1.098

Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



1.646 3.072
80,30

Temporada de Praias

Situação em
09/09/2025

Período Seco

Estreito:
Minimizar as flutuações de
vazões até 14/09

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de setembro de 2025


Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	119	58%
Cana Brava	127	54%
São Salvador	135	53%
Peixe Angical	198	46%
Lajeado	268	50%
Estreito	657	59%
Tucuruí	1.351	60%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS
**Dados consistidos sujeitos a novas revisões
***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




UHE Cana Brava



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/09/2025	685	622
06/09/2025	403	655
07/09/2025	416	463
08/09/2025	646	630
09/09/2025	576	607

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/09/2025	635	621
06/09/2025	648	648
07/09/2025	524	607
08/09/2025	563	494
09/09/2025	708	638



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/09/2025	855	786
06/09/2025	927	720
07/09/2025	780	642
08/09/2025	633	840
09/09/2025	477	1.026

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
05/09/2025	1.163	1.103
06/09/2025	1.160	1.100
07/09/2025	1.090	1.090
08/09/2025	1.115	1.115
09/09/2025	1.098	1.098

