




Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim
30/10/2025

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa



137 454
56,91


Defluência Mínima
300 m³/s

Faixa de Operação
em outubro/2025
Normal

Defluência Média
Máxima Mensal em
outubro/2025
Sem restrição


Defluência Média
Mensal em
outubro/2025
570 m³/s

Cana Brava




447 463

São Salvador




540 554

Peixe Angical




665 569
80,80

Lajeado




166 579

Estreito



886 947
Defluência Mínima
744 m³/s

Tucuruí



1.581 4.292
63,57

Situação em
29/10/2025

Período Seco

Saiba mais sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

Vazão natural mensal de outubro de 2025

Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)

Serra da Mesa	94	32%
Cana Brava	105	31%
São Salvador	114	32%
Peixe Angical	197	33%
Lajeado	284	38%
Estreito	681	48%
Tucuruí	1.206	48%


Saiba mais sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS


**Dados consistidos sujeitos a novas revisões

***Limites de defluência com tolerância de variação de $\pm 5\%$




*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Cana Brava



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/10/2025	342	326
26/10/2025	342	326
27/10/2025	541	573
28/10/2025	507	539
29/10/2025	447	463

UHE São Salvador




Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/10/2025	327	354
26/10/2025	324	365
27/10/2025	491	491
28/10/2025	603	466
29/10/2025	540	554



Superintendência de Operações e Eventos Críticos
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos


*Dados consistidos sujeitos a novas revisões

UHE Lajeado



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/10/2025	370	578
26/10/2025	370	578
27/10/2025	510	579
28/10/2025	372	579
29/10/2025	166	579

UHE Estreito



Data	Aflu (m³/s)	Deflu (m³/s)
25/10/2025	1.038	1.161
26/10/2025	1.040	1.162
27/10/2025	978	1.161
28/10/2025	887	948
29/10/2025	886	947

