




# Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins

Data do boletim  
**09/12/2025**

Rio Araguaia

Rio Tocantins

Serra da Mesa




Defluência Mínima  
**100 m³/s**

Faixa de Operação  
em dezembro/2025  
**Normal**


Defluência Média  
Máxima Mensal em  
dezembro/2025  
**Sem restrição**

Defluência Média  
Mensal em  
dezembro/2025  
**550 m³/s**


Cana Brava




São Salvador




Peixe Angical



Lajeado



Estreito



Defluência Mínima  
**744 m³/s**

Tucuruí



Situação em  
08/12/2025

Período Úmido

**Saiba mais** sobre as [condições de operação do Sistema Hídrico do Rio Tocantins](#)

## LEGENDA

- Usina com reservatório
- Usina a fio d'água
- xxx Vazão Afluente (m³/s)
- xxx Vazão Defluente (m³/s)
- xxx Volume Útil (%)

## Vazão natural mensal de dezembro de 2025


**Aproveitamento Mensal (m³/s) MLT (%)**

|               |       |     |
|---------------|-------|-----|
| Serra da Mesa | 392   | 38% |
| Cana Brava    | 424   | 37% |
| São Salvador  | 450   | 36% |
| Peixe Angical | 750   | 34% |
| Lajeado       | 983   | 32% |
| Estreito      | 1.835 | 40% |
| Tucuruí       | 3.335 | 40% |


**Saiba mais** sobre os termos técnicos da operação dos reservatórios no [Glossário do Sistema de Acompanhamento de Reservatórios - SAR da ANA](#)

Superintendência de Operações e Eventos Críticos  
Coordenação de Operação de Reservatórios e Sistemas Hídricos

Fonte de dados: ONS  
\*\*Dados consistidos sujeitos a novas revisões  
\*\*\*Limites de defluência com tolerância de variação de  $\pm 5\%$




## UHE Cana Brava




| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 04/12/2025 | 702         | 655          |
| 05/12/2025 | 866         | 693          |
| 06/12/2025 | 663         | 505          |
| 07/12/2025 | 589         | 494          |
| 08/12/2025 | 497         | 703          |


## UHE São Salvador



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 04/12/2025 | 657         | 822          |
| 05/12/2025 | 727         | 754          |
| 06/12/2025 | 666         | 666          |
| 07/12/2025 | 451         | 559          |
| 08/12/2025 | 786         | 595          |




## UHE Lajeado



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 04/12/2025 | 1.422       | 1.283        |
| 05/12/2025 | 1.219       | 1.288        |
| 06/12/2025 | 1.470       | 1.052        |
| 07/12/2025 | 1.031       | 1.170        |
| 08/12/2025 | 1.749       | 979          |

## UHE Estreito



| Data       | Aflu (m³/s) | Deflu (m³/s) |
|------------|-------------|--------------|
| 04/12/2025 | 2.156       | 2.602        |
| 05/12/2025 | 2.234       | 2.909        |
| 06/12/2025 | 2.393       | 4.027        |
| 07/12/2025 | 2.463       | 4.729        |
| 08/12/2025 | 2.353       | 3.786        |

