

20/06/2018
UHE Caconde

VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (m³/s) - Histórico (1931 até 2016)													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
Máxima	223	235	228	129	86	113	63	55	90	110	95	184	134
Mínima	23	19	24	23	16	15	11	10	8	8	12	18	16
Média	96	98	87	59	43	36	29	24	25	31	40	70	53

VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (m³/s) - 2014* - 2017 - 2018													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
2014*	33	19	24	23	16	15	15	12	12	8	18	45	20
2017	79	55	62	40	40	32	24	23	17	17	31	28	37
2018	57	44	59	32	21	19*							


* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.

** Média parcial de junho até o dia 19.

VAZÕES NATURAIS MÉDIAS MENSAIS - CACONDE (% da MLT) - 2014* - 2017 - 2018													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	MÉDIA
2014*	34%	19%	28%	39%	37%	42%	52%	49%	48%	26%	45%	64%	38%
2017	82%	56%	71%	67%	92%	89%	82%	92%	66%	55%	78%	40%	70%
2018	59%	45%	68%	54%	48%	53%							


* Pior ano do histórico entre 1931 e 2016.

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Volume Útil (%)
15/06/2018	18	32	37,95
16/06/2018	13	32	37,63
17/06/2018	11	32	37,28
18/06/2018	18	32	37,03
19/06/2018	14	32	36,72



UHE Limoeiro

Data	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)
15/06/2018	40	34
16/06/2018	45	41
17/06/2018	46	45
18/06/2018	43	42
19/06/2018	43	45



A Resolução ANA nº9/2018 autorizou a redução, até 30 de abril de 2018, da descarga mínima do reservatório da UHE Caconde, no rio Pardo, de 32 m³/s para 10 m³/s; e do reservatório da UHE Limoeiro, também no rio Pardo, de 19 m³/s para 13 m³/s.

Fonte de dados: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

*Os dados utilizados para o boletim são brutos e estão sujeitos a consistência. Os dados são referentes ao dia anterior à data do boletim.