



DATACENTER - ENCAMINHAMENTO NO ENTREPISO

ESCALA: 1/50

LEGENDA:

- LINHA DE DRENO - INTERLIGA-SE A CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL
- LINHA LIQUIDO - INTERLIGA-SE A REDE DE ÁGUA FRIA
- LINHA DE ÁGUA PLUVIAL

NOTAS:

- A LINHA DE DRENO SERÁ PROTEGIDA POR BANDEJA METALICA (INCLINADA) PARA CONTENÇÃO E ESCOAMENTO DA ÁGUA.
- O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO DEVERÁ VERIFICAR E CONFIRMAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
- AS DIMENSÕES, SIFÕES E DEMAIS DETALHES DO SISTEMA DE EXPANSÃO DIRETA DEVERÃO SER VALIDADOS PELO FABRICANTE ANTES DA SUA MONTAGEM.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		08		NOTAS					
		07							
		06							
		05							
		04							
		03							
		02							
		01	B	EMISSAO INICIAL	MTADEU	JANAINA	MTADEU		05/09/22
		REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	SE.
		REVISÕES							
		T.E.	(A) PRELIMINAR	(C) PARA CONHECIMENTO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO			
		TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(F) CONFORME COMPRADO	(H) CANCELADO			

EX-ANAC-DF-HID-01-DRENOS-R02.dwg

		FOLHA:	01
Site/Projeto ANAC - DF		CÓD.	00000
PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICA - DRENOS TÉRREO			
ESCALA IND.	N° CONTRATADA 00	N° CLIENTE 00	REVISÃO 02