



- NOTAS:
- 1) Dimensões em centímetros, elevações em metros, exceto onde indicado;
 - 2) Este projeto poderá sofrer adaptações em função de interferências locais;
 - 3) Para efeito de dimensionamento todas as fundações das edificações próximas as contenções foram consideradas profundas;
 - 4) Canaletas de drenagem e sua conexão com a drenagem existente, deverão ser dimensionadas e executadas por empresa especializada;
 - 5) Em caso de paralisação da obra, deverão ser adotadas medidas objetivando garantir a estabilidade do talude;
 - 6) A calda para injeção dos tirantes terá o fator A/C = 0,5;
 - 7) Os drenos serão instalados no ponto médio entre os tirantes, conforme vista frontal;
 - 8) Concreto FCK 30 MPa;
 - 9) Transpasse mínimo de 70cm para aço Ø 10,0 e de 110cm para aço de Ø 16,0;
 - 10) Os centralizadores terão distância de 1,5m entre si, ao longo do tirante;
 - 11) Deverão ser verificadas possíveis interferências dos tirantes com as estruturas adjacentes.

LEGENDA		DOC. DE REFERÊNCIA	
		1) VER MEMORIAL DESCRITIVO.	
REVISÕES			
N°	COMENTÁRIO	AUTOR	DATA
1	ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO NÚMERO DE PRANCHAS	Evlásio	11/01/2022