

**ExpressoLivre - ExpressoMail**

---

Enviado por: "Licitações Fase Externa" <licitacao@cbtu.gov.br>

De: licitacao@cbtu.gov.br

Para: wanderson.silva@prumoengenharia.com.br

Data: 05/11/2025 18:45 (agora)

Assunto: Re: Questionamento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010-2025/GALIC/AC/CBTU  

Anexos: image001.png (79 KB)

---

Prezado Sr. Licitante,

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a CBTU não se encontra sujeita às disposições da Lei nº 14.133/2021, em razão de sua natureza jurídica. Nesse sentido, segue a manifestação da área técnica, no que tange aos questionamentos:

**Sobre o tópico A:**

Haverá possibilidade de disponibilização, por parte da CBTU, de equipamentos ferroviários com bitola métrica. Ressalta-se, entretanto, que o documento citado trata de especificações técnicas e premissas básicas para execução, devendo-se considerar que o regime de execução é semi-integrado, no qual o projeto executivo deverá ser elaborado e submetido à aprovação da CBTU.

Nesse contexto, a contratada poderá propor soluções alternativas para a movimentação e transporte de materiais, desde que tais soluções sejam tecnicamente adequadas, cumpram o objeto contratado e não ultrapassem o valor estimado pela CBTU.

**sobre o tópico B:**

Considerando o questionamento relativo à primeira linha da tabela do item 8.1.2, será analisada pela equipe técnica da CBTU a comprovação de qualificação técnica considerando descrição do item elaboração de projeto executivo de via permanente.

**sobre o tópico C Pergunta:** Caso a licitante não apresente a Certidão de Acervo Operacional do CREA ou mesmo a Certidão de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica ou órgão público de algum dos itens da tabela do item 9.30.1 do edital a mesma será desclassificada?

Resposta: Sim, será desclassificado.

Atenciosamente,

Mayara Suzart

CEAVE/ GALIC

CBTU - A/C

Em 03/11/2025 às 18:28 horas, wanderson.silva@prumoengenharia.com.br escreveu:

Prezados, boa tarde!

Referente ao processo em epígrafe segue questionamentos.

Atenciosamente,

--

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antiv rus e acredita-se estar livre de perigo.