

**Ministério da Ciência e Tecnologia**
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Coordenação Geral de Reatores e Ciclo do Combustível -
CGRC
Divisão de Inspeção Residente de Angra - DIIRA

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO OPERACIONAL DAS USINAS - Nº 043/2025**Data: 07/03/2025 Horas: 09:30 h****Preparado por: RAFAEL DE OLIVEIRA FARIA****Enviado para:** DEFESA CIVIL/AR, CÂMARA/AR, PREFEITURA/AR, PREFEITURA/PARATY, CÂMARA/PARTY, SIPRON, CCCEN, CESTGEN, COCOM/CNEN, IRD/CNEN, ELETRONUCLEAR

USINA	POTÊNCIA NUCLEAR	POTÊNCIA ELÉTRICA	COMENTÁRIO OU RAZÃO
ANGRA 1	2 %	0 MWe	- Usina em Modo 1 - Operação à potência.
ANGRA 2	100 %	1359 MWe	- Usina em Modo 1 - Operação à potência.

RELATÓRIO DE EVENTOS**ANGRA 1:**

- Usina em Modo 1 - Operação à potência.

- Previsão para a 1P29: 05/04/2025.

- No dia 06/03/2025 às 16h16min ocorreu o Desarme Automático do Reator de Angra 1. As avaliações demonstram que o sinal de desligamento no SPR (Sistema de Proteção do Reator) está associada a uma falha espúria na malha de controle da Bomba de Refrigeração do Reator (BRR#2). Por questões de segurança do projeto, o desligamento de qualquer BRR gera um desligamento da unidade;

- Após novos testes não indicarem a reincidência do problema, a usina está no momento em Modo 1, em Elevação de Potência para Sincronismo da Unidade.

ANGRA 2:

- Usina em Modo 1 - Operação à potência.

- Previsão para a 2P21: 15/01/2026.

[Imprimir](#)