

Nº	RECURSOS DE ACESSIBILIDADE FÍSICA/ARQUITETÔNICA (Possibilidade de acesso para todos os usuários aos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e edificações nos vários âmbitos da vida social e cultural, de forma independente e segura, sem barreiras ambientais físicas.)	CINEMAS	TEATROS PÚBLICOS	MUSEUS PÚBLICOS	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	ED. PÚBLICA (ÓRG. GESTOR)	ARQUIVOS PÚBLICOS	SALAS DE ESPETÁCULO	Legislação ou norma ABNT (NBR) aplicável
1	Existem vagas de veículos reservadas e sinalizadas para idosos perto do acesso?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.5.2.3 / 6.14; Lei nº 10.741/2003 - Art. 41; Resolução nº 303/08
2	Existem vagas de veículos reservadas e sinaliz. para pessoa com deficiência perto do acesso?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.5.2.3 / 6.14; Lei nº 10.098/2000 Art. 7º e Lei nº 13.146/2015 Art. 47; Resolução nº 304/08 e 236/07 do CONTRAN
3	As calçadas são antiderrapantes e antitrepidantes?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.3.2
4	As calçadas possuem inclinações aceitáveis e não possuem obstáculos?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.3.3
5	Há rebaixamento do meio-fio (rampa) nas calçadas?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.12.7.3
6	A rampa de acesso possui inclinação aceitável e corrimãos em 2 alturas?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.6 / 6.9
7	As portas de acesso estão livres de barreiras? (catracas, trilhos não embutidos, degraus...)	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.2 / 6.11.2
8	Os corredores (circulação interna) são acessíveis? (largura mínima, sem obstáculos...)	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.11.1
9	Os pisos da edificação são antiderrapantes?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.3.2
10	A escada possui corrimão dos dois lados e piso antiderrapante?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 6.3.2/ 6.9
11	A escada possui faixa contrastante nos degraus e braile nos corrimãos?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.4.3/ 5.4.4
12	Existe elevador adequado para cadeira de rodas ou plataforma elevatória?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 15655-1:2009 (onde não houver rampa ou elevador)
13	O elevador possui braile na botoeira e anúncio verbal?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.4.5.1; NBR NM 313:2007 - 5.4.2/ 5.4.4;
14	Há piso tátil de alerta nos obstáculos suspensos, desníveis, escadas, rampas e elevadores?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.4.6.3
15	Existe piso tátil direcional até o local de informações ou pontos relevantes?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.4.6.4
16	Os balcões de atendimento são acessíveis, incluindo caixas, guichês e bilheterias?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 9.2; Decreto nº 5.296/04 - Art. 6º, §4º
18	Existem sanitários de uso público acessíveis?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 7; Decreto nº 5.296/04 - Art. 22;
19	Existem assentos para obesos?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 10.3/ 10.11.3/ 10.19/ 4.7; Decreto nº 5.296/04 - Art. 6º, §1º, I
20	Existem assentos reservados para pessoa com mobilidade reduzida?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 10.3/ 10.11; Decreto nº 5.296/04 - Art. 6º, §1º, I
21	Há espaços reservados para pessoa em cadeira de rodas com seu acompanhante?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 10.3/ 10.19/ 8.9.3
22	Existem mesas reservadas e com altura adequada?				x		x		NBR 9050:2015 - 10.16.2/ 9.3
23	Há sinalização de emergência luminosa nas áreas comuns?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.5
24	Há sinalização de emergência sonora nas áreas comuns?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.5
25	Há sinalização dos locais e equipamentos acessíveis com os símbolos internacionais?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.3
26	Há sinalização em braile e auto-relevô nas áreas comuns e junto a informações relevantes?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 5.2.9.2
27	Possui mapa acessível ou maquete?			x	x		x		NBR 9050:2015 - 5.4.2; NBR 15599:2008 - 5.4.1
28	Os títulos, textos explicativos ou similares também estão em Braille?		x	x			x	x	NBR 9050:2015 - 10.7.3; NBR 15599:2008 - 5.4.1 f
29	O palco é acessível? (rota platéia-palco-bastidores, piso tátil e local para LIBRAS)		x					x	NBR 9050:2015 - 10.4
30	Os camarins são acessíveis?		x					x	NBR 9050:2015 - 10.6/ 7.14
31	As estantes de livros e os espaços de circulação entre elas são acessíveis?				x		x		NBR 9050:2015 - 10.16.3 e 10.16.4
32	Os terminais de consulta por meio de computadores e acesso à internet, são acessíveis?				x		x		NBR 9050:2015 - 10.16.1 e 10.16.6
33	Existem bebedouros acessíveis?	x	x	x	x		x	x	NBR 9050:2015 - 8.5
34	Existem telefones públicos acessíveis (para pessoas com deficiência física e auditiva)?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 9050:2015 - 8.3 / 8.4; Decreto nº 5.296/04 - Art. 6º, §4º

Nº	RECURSOS DE ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL/ATITUDINAL (dotar equipamentos, atividades e bens culturais de recursos que promovam a fruição plena a todos os usuários, sem barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual, permitindo o acesso sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.)	CINEMAS	TEATROS PÚBLICOS	MUSEUS PÚBLICOS	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	ED. PÚBLICA (ÓRG. GESTOR)	ARQUIVOS PÚBLICOS	SALAS DE ESPETÁCULO	Legislação ou norma ABNT (NBR) aplicável
1	O site é acessível para leitores de telas?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 15599 - 5.2.6.2; Lei 10.098 Art. 17; Decreto nº 5.296/04 - Art. 47 e 48
2	Todo material impresso está disponível em formato digital para leitores de tela ou em braille?		x	x	x	x	x	x	NBR 15599:2008 - 5.4.1/ 5.4.3.2/ 5.4.4
3	Há intérprete de LIBRAS disponível no atendimento?	x	x	x	x	x	x	x	NBR 15599:2008 - item 5.1/ 5.4; Decreto nº 5.626/05
4	Possui pessoal treinado para atendimento à pessoa com deficiência ou mob. Reduzida?	x	x	x	x	x	x	x	Decreto nº 5.296/04 - Art. 6º, §1º, inciso IV
5	Possui áudio-guia?			x					NBR 15599:2008 - item 5.4.1 d
6	O local permite a exibição do espetáculo ou filme com legenda descritiva?	x	x					x	NBR 9050:2015 - 10.3.1; NBR 15599:2008 - 5.4.4
7	O local permite a exibição do espetáculo ou filme com janela de interpretação de língua de sinais	x	x					x	ANCINE - IN nº 128/2016
8	O local permite a exibição do espetáculo ou filme com audiodescrição?	x	x					x	NBR 9050:2015 - 10.3.1; NBR 15599:2008 - 5.4.4
9	Possui acervo com versões de obras em meio sonoro e visualou serviços para que a versão alternativa seja obtida e utilizada, tais como: - Programa de ampliação de tela; -Sistema de leitura de tela, sintetizador de voz e display braille; - Thermoform (Máquina fusora) e impressora braille ou sistema de leitura de tela que tenha interação com linhas braille; -scanner, com sistema para reconhecimento ótico de caracteres; - outros dispositivos facilitadores e adaptados para pessoa com deficiência, como resenhas gravadas em vídeo ou DVD, com a informação cultural ou social; - obras da literatura interpretadas em LIBRAS, braille ou formato DAISY.				x		x		NBR 9050:2015 - 10.16.5; NBR 15599:2008 - 5.4.2 c