



## DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

ANÁLISE Nº 9/2024/DA/DRL/MP-M

PROCESSO Nº 59400.002437/2022-31

INTERESSADO: @INTERESSADOS\_VIRGULA\_ESPACO\_MAIUSCULAS@

1. Análise técnica da proposta 1625813 referente ao item 01 (Pregão Eletrônico nº 001/2024):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	UNIDADE	MARCA/MODELO DA PROPOSTA	PROPOSTA DA EMPRESA	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	AR CONDICIONADO TIPO SPLITÃO 15 TR TRIFÁSICO; DISPLAY COM PRECISÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA; TENSÃO 380 V; GÁS R410 A; CONTENDO EVAPORADORA E CONDENSADORA; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CIDADE DE FORTALEZA; CATMAT: 613182	UNIDADE	CARRIER / 40MSE180PF+ 40MSE180236VH + 38CCL090234SC	SEI nº 1625813	AR CERTO CLIMATIZACAO LTDA (31.582.578/0002-08)	APROVADO	Análise DRL/AG - Setor Técnico (1628172):  Prezados,  Considerando solicitação de análise pela equipe técnica, das especificações do objeto do pregão eletrônico 01/2024. O técnico afirmou que a descrição do equipamento condiz com o licitado.

Observação 1: O equipamento deverá possuir Display com precisão de controle de temperatura.

Observação 2: Dada a especificidade do objeto, solicitou-se análise da proposta pela equipe de técnicos em ar condicionado do Serviço de Atividades Gerais (DRL/AG).

Observação 3: Cada equipamento deverá possuir 2 unidades condensadoras 38CCL090234SC conforme página 27 do Catálogo Carrier .

2. Nesta análise, observou-se exclusivamente o estabelecido no item 1 do Termo de Referência (1548759). Não foram objetos de análise os demais aspectos formais da proposta e documentos de habilitação da empresa.

Carlos Henrique Feitoza Soares

Chefe do Setor de Material - DRL/MP-M

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Feitoza Soares, Responsável pelo Setor de Material, em 29/04/2024, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).Documento assinado eletronicamente por Fabio Melo, Chefe do Serviço de Material e Patrimônio, em 29/04/2024, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 1628180 e o código CRC 1413876D.