



**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Ceará

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**Nº 1455/2006**

Emissão : 13/09/2006

CERTIFICO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 317 DE OUTUBRO DE 1986 PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA-CE CONSTAM AS ART'S ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

Profissional : RENÉ LIMA DE CASTELO BRANCO  
Nº Carteira : CE7468D  
Visto CREA :  
CREA de Origem : CE  
Endereço : RUA MONSENHOR BRUNO 630/APT 302 MEIRELES FORTALEZA/CE CEP: 60115190  
Título : Geólogo  
Atribuições : O desempenho das atividades de que trata a lei 4.076, de 23/06/1962 do CONFEA.

### ART Nº 06100000074680021806

Data de Anotação : 17/09/2004  
Empresa Contratada : GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICOS LTDA  
Nome do Contratante : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A-CEASA/  
Nome do Proprietário : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A-CEASA/  
Endereço da Obra/Serviço : ROD.DR.MENDEL STEINBRUCH S/Nº PAJUÇARA CEP: 61910000  
Valor da Obra/Serviço : 74281  
Cidade : MARACANAU/CE  
Tipo : Normal  
Data da Baixa : 13/09/2006  
Apresentou na Baixa : Certificado fornecido pelo CEASA-CE  
Situação Atual : Obra ou serviço concluído.  
Descrição da Obra ou Serviço

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO.



**CREA-CE**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Ceará**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 1455/2006**

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE

Maracanaú, 22 de agosto de 2005

**CERTIFICADO**

Atestamos para os devidos fins e direito a quem possa interessar, que a empresa GEOHIDRO-Geologia, Hidrogeologia e Serviços Ltda, situada à Rua São Lázaro, 334 - Lagoinha-Eusébio/Ce, executou para as Centrais de Abastecimento do Ceará S/A - CEASA, Prestação de Serviços firmados através do Contrato Nº 15/04, datado do dia 09 de setembro de 2004, registrado no CREA-CE com ART Nº 06100000074680021806 no valor de R\$ 74.281,00 (setenta e quatro mil duzentos e oitenta e um reais) relacionados com os seguintes serviços:

- 1) Construção de 02 (dois) poços tubulares profundos em rochas cristalinas, através do sistema roto-pneumático, com diâmetros de perfurações em 10", 8" e 6", revestidos com tubos e filtros de PVC aditivados, nervurados, tipo Stander em 6 e 4 polegadas, com os dados construtivos apresentados a seguir:

**Poço 01:**

Profundidade: 90,00 metros.

Diâmetros de perfuração: 10", 8" e 6".

Revestimento: De (-) 0,50 a 84,00m com tubos e filtros em 6 polegadas.

**Poço 02:**

Profundidade: 87,00 metros.

Diâmetros de perfuração: 10", 8" e 6".

Revestimento: De (-) 0,50 a 50,00m com tubos e filtros em 6 polegadas e dos 51,00m a 84,00m com tubos e filtros em 4 polegadas.

- 2) Montagem e instalação de 02 (duas) eletrobombas submersíveis para os poços perfurados, com assentamento de adutora totalizando 600 metros de extensão com tubos e conexões de PVC - PN 80, DN 50mm.

Certificamos também, que todas as cláusulas objeto deste Contrato foram atendidas.

*Visto*  
Luciano Alvaro Maia Gomes  
CREA - 8180-D  
MAT: 000033-1-K 01.000  
*[Assinatura]*

TESTE QUE OS SERVIÇOS  
FORAM EXECUTADOS

EM: 22 / 08 / 05

*[Assinatura]*

LUINYANE FARIAS CAMILO  
Engenheira Civil  
CREA CE 383290



## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**Nº 1455/2006**


\*\*\*\*\*  
OBS.: CONSIDERAR DO ATESTADO ACIMA TRANSCRITO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS  
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.  
\*\*\*\*\*

E O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR, EU, REINALDO MELO DAS NEVES, DIGITALIZEI A PRESENTE CERTIDÃO,  
QUE VAI DEVIDAMENTE ASSINADA E VISADA CONFORME PORTARIA 012/2005 - PRES. DE 02 DE FEVEREIRO DE  
2005.

Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2006

Conferida por:

Visto:

  
Engº Méc. Rogério Ferreira de Pontes  
Divisão de Acervo Técnico  
CREA-CE 10.557/D

  
FRANCISCO ALFREDO DE CASTRO NETO  
COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

