

**Impugnação 21/06/2017 11:46:30**

Belo Horizonte, 20 de junho de 2017-06-20 AO MINISTERIO DA SAUDE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA BRASILIA DF REF Pregão Eletronico SRP 13/2017 Processo 25100.001.539/2017-35 Em cumprimento ao item 5.1 do edital e a lei 8.666/93, e em tempo oportuno a HIDROPOÇOS LTDA, CNPJ 17.300.096/0001-06, vem pedir a impugnação do edital Pregão Eletronico SRP 13/2017 Processo 25100.001.539/2017-35 , tendo em vista que foram feitas algumas perguntas e pedidos de esclarecimento conforme abaixo e que não foram respondidas ou ainda existem duvidas a saber: 1- Foi questionado e não informado a energia disponível para acionamento da bomba item 42 da Lista de materiais se trifásico ou monofásico, esta informação define preços e funcionamento, esta resposta depende da equipe técnica da FUNASA SUEST/PA, conforme informação abaixo e não foi respondida. A energia disponível será monofásica 110-127 Volts. 2- Quanto a chave de acionamento e proteção da bomba acima, a Lista de matérias não inclui este componente, a informação que este componente deve acompanhar a bomba não é clara na Lista de materiais e anexos do edital, e falta a especificação correta e completa deste componente que dependendo da especificação tem preços significativos e dependem da informação se a energia é trifásico ou monofásico. A bomba deverá ser entregue contendo TODOS os componentes necessários para seu pleno funcionamento. No caso da chave de acionamento esta deverá ser Monopolar de 20 Amperes. A energia é monofásica. 3- Foi perguntado e não respondido se o vaso filtrante pode ser em outro material diferente do PVC DEFOFO, a resposta depende da FUNASA SUEST/PA, que ainda não foi respondido. Não, o vaso filtrante não poderá ser de outro material, ou seja, deverá ser PVC DEFOFO. Estes assuntos foram questionados e ate o presente momento as perguntas e soluções não foram respondidas e ou apresentadas dentro da lei. Nestes termos pedimos deferimento nosso pedido de impugnação ao edital Pregão Eletronico SRP 13/2017 Processo 25100.001.539/2017-35 Atenciosamente CLEVES ANDRADE HIDROPOÇOS LTDA

Fechar