



01 PLANTA DE PISO – 1º SUBSOLO  
ESCALA: 1:100

TABELA DE COMPRIMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS				
IDENTIFICAÇÃO	DATA CENTER			
	CLI-A1	CLI-A2	CLI-A3	CLI-A4
QUANT.	01	01	01	01
CONSUMO TOTAL	13,40 kW	13,40 kW	20,08 kW	20,08 kW

IDENTIFICAÇÃO	TELECOM		SALA UPS	
	CLI-B1	CLI-B2	CLI-C1	CLI-C2
QUANT.	01	01	01	01
CONSUMO TOTAL	3,28 kW	3,28 kW	13,40 kW	13,40 kW

IDENTIFICAÇÃO	SALA NOC			
	CLI-D1	CLI-D2		
QUANT.	01	01		
CONSUMO TOTAL	4,38 kW	4,38 kW		

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
TITULO	

LEGENDA:	
<span style="color: red;">—</span>	LINHA GÁS
<span style="color: cyan;">—</span>	LINHA LÍQUIDO
CLI	UNIDADE EVAPORADORA
CD	UNIDADE CONDENSADORA

NOTAS:	
-DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS	
-NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÃO DE AR EM m3/h.	
-CONFERIR E RATIFICAR MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.	
-INTERLIGAR LINHA DE DRENO AO RALO MAIS PRÓXIMO	
-INTERLIGAR LINHA DE UMIDIFICAÇÃO AO PONTO DE ÁGUA MAIS PRÓXIMO	
-O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO DEVERÁ VERIFICAR E CONFIRMAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.	
-A SOLUÇÃO UTILIZADA ESTÁ SUJEITA A APROVAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	
-OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE GÁS E LÍQUIDO DEVERÃO SER INFORMADA PELO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIAS INFORMADA NO ISOMÉTRICO FL. 04.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA

05	DYNAMIC AS BUILT PENDENTE DE VERIFICAÇÃO	23/03/2022	BRUNO	GLEYSON
04	ALTERAÇÃO DE CARIMBO	25/10/2021	BRUNO	MÁRCIO
03	AS BUILT	17/12/2018	JAGO	MÁRCIO
02	AS BUILT	22/08/2015	RICARDO	SERGIO C.
01	REVISÃO GERAL	04/12/2014	DIEGO	VAGNER
00	EMIÇÃO INICIAL	10/11/2014	DIEGO	VAGNER
REV	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.

www.green4t.com

CLIENTE	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - BLOCO K	CÓDIGO	402620
SITE	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K - BRASÍLIA - DF		
FASE	AS BUILT		
DISCIPLINA	CLIMATIZAÇÃO		
DESCRIÇÃO	ISOMÉTRICO		FOLHA 05
			ESCALA S/ESC.
DESCRIÇÃO	AB-CLI-005450-BLK-1SS-F05-R05-ISOMÉTRICO		
AUTOR	-		