

## ATESTADO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa FLASHX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, Crea-DF: 9450/RF, inscrita no CNPJ Nº 00.801.587/0001.38, prestou para a empresa Vero Digitale (Vero certificado Digital Ltda EPP), com sede no setor de Habitações coletivas Norte, EQ entre QD 406/407 Bl A, n. 26, sala 143, Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70.847-400. CNPJ 18.419.552/0001-02, e-mail: [verodigitale@hotmail.com](mailto:verodigitale@hotmail.com), tel. (61) 3347-7307 o serviço abaixo relacionado com as seguintes características:

Brasília-DF, 30 de Março de 2015.



### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Objeto do contrato: Teste de estanqueidade segundo a norma ASTM E779 da sala segura com painéis certificados segundo a norma ABNT NBR 10.636 e seus subsistemas, infraestrutura técnica, administrativa, operacional e subsistemas para datacenter.
2. Contratante dos serviços/Proprietário do empreendimento: Vero Digitale (Vero certificado Digital Ltda EPP), com sede no setor de Habitações coletivas Norte, EQ entre QD 406/407 Bl A, n. 26, sala 143, Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70.847-400. CNPJ 18.419.552/0001-02, e-mail: [verodigitale@hotmail.com](mailto:verodigitale@hotmail.com), tel. (61) 3347-7307
3. Período de execução (início e fim): 26/Março/2015
4. Endereço da obra ou serviço: setor de Habitações coletivas Norte, EQ entre QD 406/407 Bl A, n. 26, sala 143, Asa Norte, Brasília-DF, CEP:70.847-400

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Este serviço teve o objetivo de efetuar Teste de estanqueidade segundo a norma ASTM E779 da sala segura com painéis certificados segundo a norma ABNT NBR 10.636 da empresa Vero Certificado Digital Ltda e verificado a condição de conformidade desta referida sala.
2. A empresa realizou os testes segundo os procedimentos da norma ASTM E779 para sala segura certificada ABNT NBR 10.636 e a referida sala passou no teste, atendendo os requisitos da norma.



## ATENDIMENTO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):**

1. Identificação do(s) Responsável(eis) Técnico(s):  
**Engenheiro mecânico, RICARDO LUIS CORTES DE OLIVEIRA – CREA 14597/D – CE**
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: *Equipe: Responsáveis pela execução coordenação dos serviços*
3. Período de participação nos serviços (início e fim): *26/Março/2015*
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: *Instalações / execução / coordenação*

Brasília-DF, 30 de Março de 2015.


**Contratante**Vero certificado Digital Ltda  
CNPJ 18.419.552/0001-02

**FREDERICO CASTANO JUNIOR**  
**DIRETOR**

1. Este serviço teve o objetivo de efetuar Teste de estanqueidade segundo a norma ASTM E779 da sala segun com placas certificadas segundo a norma ABNT NBR 10.636 da empresa Vero Certificado Digital Ltda e verificando a condição de conformidade dessa referida sala.
2. A empresa realizou os testes segundo os procedimentos da norma ASTM E779 para sala segun certificada ABNT NBR 10.636 e a referida sala passou no teste, atendendo os requisitos da norma.