

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 3\_WEG\_RESPONSA

Central Licitação <central.licitacao@economia.gov.br>

Qui, 17/12/2020 12:20

Para: jwolter@weg.net <jwolter@weg.net>

Cc: fernandatb@weg.net <fernandatb@weg.net>

### **Esclarecimento solicitado:**

Gentileza confirmar o entendimento de que a parte do objeto correspondente à "instalação" não inclui infraestrutura como cabos, canaletas, obras civis e afins, restringindo-se à fixação da estação embase ou piso fornecidos pela CONTRATANTE, ligação dos cabos, energização e teste da estação com veículo da CONTRATANTE.

### **Resposta:**

O Termo de Referência prevê que:

5.10. Por instalação considera-se: i) fixação do equipamento na base de concreto; ii) ligação dos cabos de energia no equipamento e iii) configuração e comissionamento.

5.11. Para a instalação será disponibilizada pela Contratante infraestrutura civil necessária (base de concreto) e ponto de força trifásico para conexão do equipamento, conforme NBR 5410/2004.

Pelo exposto, resta esclarecido as atribuições tanto da CONTRATANTE como da CONTRATADA.

Atenciosamente,

Gilnara Pinto Pereira

Pregoeira