

## RES: Análise da qualificação técnica de empresa - Edital Facilities

Victor Oliveira Nascimento <victor.nascimento@presidencia.gov.br>

Sex, 20/05/2022 17:39

Para: LEILA SZCZECINSKI COTICA <leila.cotica@economia.gov.br>

Cc: Marfisa Carla de Abreu Maciel Castro <marfisa.castro@economia.gov.br>; Anderson Ferreira Gomes <anderson.f.gomes@economia.gov.br>; Eleni Roberta da Silva <roberta.silva@economia.gov.br>; Andrea Saba Ferreira <andrea-saba.ferreira@economia.gov.br>; Renata Moura Soares de Azevedo <renata.azevedo@economia.gov.br>

Prezada Leila,

Na documentação apresentada pela licitante DLF não foi encontrado nenhum atestado que seja equivalente ao item do edital destacado (Item 25.1.3, letra "c"). No entanto, os outros atestados apresentados pela DLF demonstram que a empresa tem capacitação técnica na manutenção de sistemas de ar condicionado complexos, compatível com o nível técnico exigido na manutenção de sistemas baseados na tecnologia VRF.

Observa-se que a empresa possui atestado para sistemas com automação total, controle variável de vazão de ar condicionado, controle variável de vazão de água gelada, termo acumulação e modulação de potência por demanda, características estas que são comparáveis às existentes nos sistemas VRF.

Att.,

### **Victor Oliveira Nascimento**

Coordenação de Engenharia e Manutenção – COMAN

Coordenação-Geral de Engenharia – COENG

Diretoria de Engenharia e Patrimônio – DIENP

Secretaria Especial de Administração / Secretaria Geral

### **Presidência da República**

Complexo N2 – Usina do Palácio do Planalto

(61) 3411-3826



**De:** LEILA SZCZECINSKI COTICA [leila.cotica@economia.gov.br]

**Enviado:** sexta-feira, 13 de maio de 2022 13:16

**Para:** Victor Oliveira Nascimento

**Cc:** Marfisa Carla de Abreu Maciel Castro; Anderson Ferreira Gomes; Eleni Roberta da Silva; Andrea Saba Ferreira; Renata Moura Soares de Azevedo

**Assunto:** Análise da qualificação técnica de empresa - Edital Facilities

Prezado Engenheiro Victor,

Conforme nossa conversa telefônica, encaminho os documentos da empresa licitante, ora em análise, para que de acordo com os termos do Edital e atestados, você possa emitir seu parecer quanto à capacidade técnica da empresa de manutenir os equipamentos de VRF do Bloco B, da Esplanada dos Ministérios.

Caso você entenda adequado, podemos agendar uma vistoria técnica ao prédio para subsidiar sua análise.

O prazo de nossa equipe técnica para emitir o relatório é dia **17/05/2022**.

### **Termos do Edital:**

item 25.1.3:

**"c) prestou ou esteja prestando serviços de manutenção e/ou operação de sistema de climatização tipo VRF com capacidade total de resfriamento de no mínimo, 375TR (toneladas de refrigeração), correspondente a aproximadamente 50% da capacidade do sistema do Bloco B."**

**Atestados técnicos:** em anexo

Agradeço, desde já sua atenção.

Cordialmente,

**LEILA SZCZECINSKI COTICA**

Engenheira Civil

leila.cotica@economia.gov.br

(61) 981937374

Coordenação-Geral de Estratégias - CGEST

Ministério da Economia

gov.br/economia

