

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro
Santa Cruz-RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Ata - SEI nº 06/05/2025/2025/EAS/SUP/HUAB-UFRN-EBSERH

REUNIÃO DO COLEGIADO

Data: 06/05/2025

Local: Sala da Superintendência do Huab

Início: 08:30

Processo: 23527.000295/2025-47

ASSUNTOS DA REUNIÃO:

- **Apreciação do projeto de climatização da UTIN e do Centro Cirúrgico.**

PARTICIPANTES:

1. Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa - Superintendente do Huab e Presidente do Colegiado
2. Severino Clemente da Silva Filho - Gerente Administrativo do Huab
3. Flávia Andreia Pereira Soares dos Santos - Gerente de Atenção à Saúde do Huab
4. Simone Pedrosa Lima - Gerente de Ensino e Pesquisa do Huab
5. Fernando Luiz Palhano Xavier Cabral - Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
6. Maria Horlene Pessoa de Aquino - Assistente Administrativo da EAS

DISCUSSÃO/ENCAMINHAMENTOS:

A reunião foi iniciada por Fernando Palhano, que apresentou a pauta referente à climatização das áreas críticas do hospital – UTI e Centro Cirúrgico. Ele explicou que a Sede contratou projetos para essas áreas nos hospitais que não atendem aos padrões exigidos pelas normas vigentes, uma situação que não se restringe só ao Huab. Destacou ainda que se trata de uma iniciativa antiga da Sede.

Fernando Palhano apresentou o projeto e informou que a equipe técnica do hospital (engenheiros) analisou a proposta enviada pela empresa contratada pela Sede. Segundo essa análise, a execução do projeto é considerada inviável, pois exigiria a paralisação das atividades da UTI e do Centro Cirúrgico por um período estimado de 120 dias – prazo que consta no processo, mas que pode ser prorrogado.

Diante disso, trouxe o tema para avaliação do Colegiado. Após discussão, o Colegiado decidiu que alguns encaminhamentos devem ser realizados antes de qualquer deliberação final. Foi solicitado que se verifique com os demais hospitais da rede, também contemplados por esses projetos, se compartilham da mesma avaliação de inviabilidade e quais medidas estão sendo

adotadas. Além disso, recomendou-se o diálogo com as equipes das áreas envolvidas (UTI e Centro Cirúrgico) do hospital, a fim de ouvir suas considerações sobre a viabilidade do projeto e possíveis alternativas, antes de decidir sobre a adesão ou não à proposta apresentada.

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada após as deliberações, sendo lavrada a presente ata para os devidos fins.

Assinatura dos Participantes:



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim Costa, Superintendente**, em 23/05/2025, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Severino Clemente da Silva Filho, Gerente**, em 23/05/2025, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Simone Pedrosa Lima, Gerente**, em 23/05/2025, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Horlene Pessoa de Aquino, Assistente Administrativo**, em 23/05/2025, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Andréia Pereira Soares dos Santos, Gerente**, em 23/10/2025, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49542915** e o código CRC **AC7C9096**.

Referência: Processo nº 23527.000295/2025-47 SEI nº 49542915