

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 1/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

APRESENTAÇÃO

A existência de um plano de emergência contra sinistros adversos é de grande importância, em especial quando se trata de um complexo hospitalar, composto por edificações antigas, não dotadas dos recursos previstos nas construções mais modernas.

Procedimentos e orientações devem ser seguidos pelos brigadistas, trabalhadores, pacientes e visitantes do Hospital Universitário Lauro Wanderley, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HULW-UFPB/EBSERH), em caso de ocorrência de princípio de incêndio, incêndio propriamente dito ou outro tipo de emergência, como por exemplo, o vazamento de produtos químicos, visando promover ações eficazes na minimização de danos e de possíveis vítimas.

A sistematização das ações, definição das responsabilidades e atribuições, disponibilização adequada de meios de combate a incêndio e sinalização, disseminação das diretrizes junto aos colaboradores e a organização de exercícios de abandono de áreas, contribuirão conjuntamente para a eficácia deste plano, cabendo a todos os envolvidos o aperfeiçoamento das condutas e a divulgação permanente das informações pertinentes.

1. OBJETIVOS

Estabelecer diretrizes para a prevenção, detecção precoce, supressão, combate e saída segura dos trabalhadores, pacientes e visitantes das instalações, em resposta a incêndios e emergências, descrevendo ações e procedimentos a serem implementados e mantidos pelos setores responsáveis, de forma a garantir maior segurança aos ocupantes da edificação.

2. RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES

2.1. Participantes Internos

- Brigada de Incêndio;
- Grupo de Apoio Permanente: USOST;
- Grupo de Apoio Técnico: Recepcionistas atendentes do Ramal de emergência, SIF, Eletricistas Plantonistas, Equipes médicas e de enfermagem; e
- Empregados, servidores cedidos para a empresa e terceiros, bem como, população flutuante.

2.1.1 Brigada de Emergência e Incêndio

- Conhecer o Plano de Atendimento a Emergência da planta;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 2/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Avaliar os riscos existentes;
- Inspeccionar os equipamentos de combate a incêndio, primeiros socorros e outros existentes na edificação;
- Inspeccionar as rotas de fuga (ver rotas de fugas no Anexo I deste documento);
- Elaborar relatórios de irregularidades e encaminhar aos setores competentes
- Orientar a população fixa e flutuante nos casos de abandono de área;
- Aplicar os procedimentos básicos estabelecidos no plano de atendimento a emergência da planta até o esgotamento dos recursos destinados aos brigadistas;
- Participar dos exercícios simulados promovidos pela empresa.

2.1.2 Coordenador da Brigada de Emergência e Incêndio

- Coordenador Geral da Brigada é o responsável pelas atividades da Brigada;
- Ao Coordenador Geral da Brigada cabe planejar e gerenciar as atribuições desta;
- Participar da atualização do Plano de Atendimento a Emergência;
- Coordenar as atividades dos Líderes da Brigada;
- Acompanhar e reforçar as ações definidas nesse Plano;
- Promover treinamentos sobre o conteúdo deste Plano junto aos componentes da Brigada e demais envolvidos;
- Promover reuniões mensais da brigada, visando o planejamento das ações de prevenção e de resposta a situações de emergência;
- Solicitar treinamento especializado para formação e manutenção da Brigada de Incêndio;
- Participar juntamente com os brigadistas das instruções e treinamentos periódicos;
- Promover exercícios simulados de abandono de área nas edificações.

2.1.3 Chefe da Edificação

- Responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de uma determinada edificação da planta.
- Participar juntamente com os brigadistas das instruções e treinamentos periódicos;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 3/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Promover exercícios simulados de abandono de área nas edificações.

2.1.4 Líder de Brigada de Emergência e Incêndio

- Participar da elaboração do Plano de Atendimento a Emergência;
- Confeccionar e disponibilizar à recepção, mensalmente, a escala do seu grupo/equipe;
- Garantir a inspeção mensal dos equipamentos de combate a incêndio das edificações e promover inspeções periódicas nos setores;
- Determinar o acionamento do Corpo de Bombeiros, quando o uso dos extintores portáteis se mostrar insuficiente;
- Dar ordem e coordenar a evacuação das áreas, direcionando os brigadistas de forma a priorizar o pavimento sinistrado e os pavimentos superiores a este, quando aplicável;
- Determinar as funções para os membros da brigada de incêndio presentes;
- Transmitir o ocorrido à equipe do Corpo de Bombeiros;
- Indicar aos bombeiros o local do Registro de Recalque;
- Em conjunto com o Corpo de Bombeiros, determinar o corte da energia e do fornecimento dos gases;
- Elaborar relatórios e encaminhá-los ao coordenador;
- Articular e garantir a comunicação entre a coordenação e os brigadistas de cada grupo/equipe;
- Manter o controle do rádio de comunicação;
- Treinar e delegar suas atribuições ao substituto, em sua ausência;
- Participar juntamente com os brigadistas das instruções, treinamentos e simulados.

Importante: Deverá haver um Líder da brigada por grupo de trabalho previamente estabelecido e treinado para o desenvolvimento das atribuições previstas de liderança da operação em todo hospital.

2.1.5 Brigadistas (Equipe de Combate a princípio de incêndio)

- Cumprir as ordens dos líderes da Brigada ou substituto em serviço, desempenhando as funções estabelecidas;
- Dirigir-se ao local da ocorrência munido dos equipamentos necessários;
- Operar extintores e compor as linhas de hidrantes armando-as, porém,

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 4/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

certificando-se da total desenergização das instalações antes de lançar água;

- Combater, controlar ou confinar o foco do incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros;
- Favorecer e auxiliar as ações do Corpo de Bombeiros.

2.1.6 Brigadistas (Equipe de Abandono/Evacuação das Instalações)

- Cumprir as ordens do Líder da Brigada ou substituto em serviço, desempenhando as funções estabelecidas;
- Dirigir-se ao local da ocorrência munido dos equipamentos necessários, vestindo o colete de identificação;

Comunicar sobre a ordem de abandono da edificação, priorizando simultaneamente o pavimento da ocorrência do incêndio e os pavimentos superiores, quando aplicável;

- Retirar as pessoas, iniciando pelas salas mais distantes e encaminhá-las para a rota de fuga mais próxima, orientando-as sobre como proceder;
- Observar as orientações da equipe Médica e de Enfermagem remoção de pacientes em cuidados permanente;
- Vistoriar as instalações para a confirmação da saída de todos;
- Providenciar o arrombamento de portas quando necessário;
- Favorecer e auxiliar as ações do Corpo de Bombeiros.

Observação: Todos os setores deverão possuir brigadistas devidamente treinados em todos os turnos de funcionamento do setor, e em número mínimo exigido pelo Corpo de Bombeiros, visando garantir o desenvolvimento das ações previstas, juntamente com os demais brigadistas presentes no momento da ocorrência de um incêndio ou outra situação de emergência.

2.1.7 Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador - USOST

- Elaborar e atualizar o Plano de Atendimento a Emergência;
- Prestar assessoria à empresa em questões relacionadas a prevenção e combate a incêndio;
- Realizar inspeções nos ambientes de trabalho;
- Acompanhar, supervisionar e apoiar as atividades da Brigada de Incêndio, oferecendo suporte técnico;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 5/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Oferecer em parceria com entidade pública ou privada o treinamento de Brigada de Incêndio para os Brigadistas;
- Oferecer treinamento sobre o conteúdo deste Plano aos envolvidos;
- Fiscalizar a prestação de serviços de inspeção, manutenção e teste dos meios de combate a incêndio tais como: recarga de extintores, testes hidrostáticos de extintores e mangueiras, testes de pressão de hidrantes;
- Acompanhar a investigação das causas de acidentes/incidente;
- Acompanhar o estado de saúde dos acidentados;
- Elaborar relatório de análise crítica e revisão do Plano de Atendimento a Emergências.

2.1.8 Recepcionistas atendentes do Ramal de emergência 601

- Atender prontamente a solicitação de socorro via ramal de emergência, coletando as informações pertinentes, em especial a localização precisa do incêndio ou outra situação de emergência;
- Manter o ramal de emergência desocupado para o exclusivo recebimento de chamadas, utilizando outro ramal para a realização das ligações necessárias;
- Consultar o material de apoio e listas de telefones contidas na pasta de Instruções de Atendimento do Ramal de Emergência;
- Acionar imediatamente os brigadistas mais próximos do local da ocorrência, a partir da relação de brigadista/setor/turno/ramal/celular, repassando com presteza os dados obtidos;
- Acionar imediatamente os Líderes da Brigada;
- Dedicar-se exclusivamente ao atendimento da emergência até sua conclusão;
- Acionar os serviços de apoio (Eletricistas/SIF, Engenharia Clínica, Hotelaria, entre outros);
- Acionar o Corpo de Bombeiros e SAMU, a pedido dos brigadistas;
- Se necessário, acionar a Polícia Militar e SEMOB para isolamento de acessos e controle de tráfegos na região próxima a Ebserh/HULW-UFPB.

2.1.9 Setor de Infraestrutura Física

- Promover a execução e atualização do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 6/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Requerer e renovar periodicamente o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB;
- Consultar formalmente a USOST quanto aos riscos e recomendações pertinentes à realização de cada obra, construção ou reforma, promovendo previamente as ações necessárias à realização segura das atividades.

2.1.10 Eletricistas Plantonistas

- Garantir abastecimento de combustível para os Geradores de Energia Elétrica.
- Executar o corte de energia local ou geral mediante solicitação do coordenador ou Líderes da Brigada de Incêndio e/ou do Corpo de Bombeiros.

2.1.11 Equipes Médicas e de Enfermagem

- Em caso de evacuação das instalações, liberar imediatamente todos os pacientes em condições clínicas de deslocamento, juntamente com seus acompanhantes através da rota de fuga mais próxima, orientando-os sobre a sinalização a ser seguida para abandono da edificação.
- Realizar análise clínica dos pacientes em cuidados permanentes e promover as intervenções necessárias à sua remoção conforme o Plano de Remoção de Pacientes.
- Adotar ordem de evacuação inversamente proporcional à gravidade do caso, utilizando os elevadores de pacientes para o transporte daqueles que apresentem mobilidade comprometida, preferencialmente através do uso de cadeiras de rodas (2 a 3 pacientes por elevador), e quando indispensável, macas (1 paciente por elevador).
- Acompanhar os pacientes dependentes, sob seus cuidados, durante sua remoção e não retornar à edificação até que autorizado.
- Realizar atendimento das ocorrências que envolvam Emergências traumática e Clínicas conforme tabelas 7 e 8, no item 6 (Situações de Emergência).

2.2 Participantes Externos

- Corpo de Bombeiros;
- Defesa Civil ;
- Órgãos de Trânsito;
- SAMU.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 7/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

2.2.1 Corpo de Bombeiros

- Atender à convocação de apoio local;
- Prestar socorro às vítimas.
- Combater o sinistro em apoio à brigada de emergência.

2.2.2 Defesa Civil

- Realizar desocupação de pessoal e material de áreas críticas ou afetadas;
- Prestar socorro às vítimas.

2.2.3 Órgãos de Trânsito

- Interditar e/ou desviar o trânsito e as vias próximas ao local da emergência;
- Providenciar apoio, quando de emergência em sua faixa de domínio, auxiliando com apoio de recursos humanos e materiais.

2.2.4 SAMU

- Realizar atendimento de socorro médico de urgência e emergência à população em geral;
- Realizar o atendimento médico pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório ou hospital.
- Participar dos planos de organização de socorros em caso de desastres, situações de catástrofes ou eventos com múltiplas vítimas.

3. DESCRIÇÃO DE PLANTA

3.1 Planta

Hospital Universitário Lauro Wanderley – EBSERH – UFPB.

3.2 Localização

- Urbana;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 8/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Endereço: Rua Tabelaão Stanislau Eloy, 585 – Castelo Branco, João Pessoa/PB – CEP 585050585;
- Características da vizinhança: Campus da Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Distância do Corpo de Bombeiros


A – Hospital Universitário Lauro Wanderley

B – 1º Batalhão do CBMP

Distância: 3,6 Km

Tempo Estimado: 11 minutos

Figura 1 – Distância do Corpo de Bombeiros mais próximo ao HULW



Fonte: Google Maps.


3.3 Construção

Estrutura convencional em concreto armado e vedação em alvenaria de blocos cerâmicos.

3.4 Dimensões

Figura 2 – Vista superior da planta baixa do HULW

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 9/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025



LEGENDA

- OUTRAS EDIFICAÇÕES
- BLOCO A/B - ENFERMARIAS
- BLOCO C - ARMAZENAMENTO, PESQUISA, CENTRO CIRÚRGICO
- BLOCO C - SERVIÇOS
- BLOCO D - AMBULATÓRIO
- ARQUIVO EXTERNO
- CUBÍCULO DE MEDIÇÃO

Fonte: Setor de Infraestrutura Física do HULW

- Bloco AB – 1998,42 m² - 9 pavimentos
- Bloco C – 4071 m² - 4 Pavimentos
- Bloco C – Serviços – 909,64m²
- Bloco D Ambulatório - 6378,28 m²
- Dimensões Totais: 31.771,57 m²
- Altura total: 31,65 m

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 10/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

3.5 Ocupação

- **Hospital**
- Grupo: H - Serviço de Saúde e Institucional
- Descrição: H3 – Hospitais e assemelhados
- Grau de Risco - Baixo

3.6 População

- População Fixa: 2200 funcionários, divididos em dois turnos de trabalho e em diferentes escalas;
- População flutuante: Média de 240 pacientes internados com aproximadamente 240 acompanhantes.

3.7 Características de Funcionamento

Funcionamento 24 horas, com turnos de trabalhos divididos em:

- Administrativo: das 07:00 às 17:00 horas
- Ambulatório, CEROF e UPS: das 07:00 às 19:00 horas
- Clínicas de internação, ULAC, UDI, UADF e NIR: 24 horas, trabalhando em dois turnos de trabalho de 12 horas cada.

3.8 Grau de dificuldade para evacuação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

É uma característica comum no empreendimento possuir pessoas com mobilidade reduzida e inclusive com deficiência, além disso por ser uma instituição de saúde possui um volume de pacientes internos com médio/alto de grau de dependência. Serão listados a seguir os locais de acordo com grau de dificuldade, segundo os critérios de quantidade de população fixa e flutuante, distância para as saídas de emergências e grau de dependência dos pacientes.

Tabela 1 - Unidades de acordo com grau de dificuldade

Serviço/pavimento		Grau de dificuldade para Evacuação
Área Administrativa	Térreo	Muito Baixo
Ambulatório	Térreo	Baixo

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 11/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

UTI Geral e Pediátrica	Pavimento 1	Alto
Bloco Cirúrgico	Pavimento 1	Alto
Hemodinâmica	Pavimento 1	Médio
Clínica Cirúrgica	Pavimento 2	Alto
Clínica Obstétrica	Pavimento 3	Alto
UTI Neonatal	Pavimento 3	Alto
DIP	Pavimento 4	Alto
Clínica Médica	Pavimento 5	Alto
Cerof	Pavimento 6	Médio
Clínica Pediátrica	Pavimento 7	Alto

Fonte: Autoria própria, (2023)

3.9 Riscos específicos inerentes à ocupação

3.9.1 Armazenamento de materiais inflamáveis

- Central de GLP: Risco de vazamento de gás inflamável e de explosão.
- Geradores: Combustível - Óleo Diesel.
- Almoxarifados Central: Armazenamento de tintas, solventes, entre outros.
- UPS: Armazenamento de produtos químicos inflamáveis, tais como: álcool etílico, acetona, xilol, entre outros.
- Almoxarifado da Farmácia: Armazenamento de grandes volumes de álcool.

3.9.2 Armazenamento de materiais combustíveis

- Lavanderia: estoque de tecidos (enxoval);
- SAME: Arquivo hospitalar (grande volume de papéis);
- Almoxarifado Central: Armazenamento de grandes volumes de papéis e materiais plásticos, entre outros;
- UPS: Grande volumes de fraldas e materiais hospitalares;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 12/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Depósitos de Materiais Inservíveis: Grande volumes de mobiliários fora de uso.
- Tanque de Oxigênio

3.9.3 Armazenamento de produtos químicos

- Farmácia Hospitalar: Estoque de medicamentos e produtos de higiene;
- Laboratório de Análises Clínicas: Grande volume de produtos químicos;
- Laboratório de Anatomia Patológica: Armazenamento de produtos químicos, como formaldeído, xilol, balsamo canadense e parafina histológica.
- Central de Gases Medicinais.

3.10 Recursos Humanos

3.10.1 Brigada de Emergência e Incêndio

Tabela 2 – Constituição da Brigada de Emergência e Incêndio


PAVIMENTO	Nº de BRIGADISTAS
Térreo Administrativo	02
Térreo Serviços e Armazenamento	09
Térreo Ambulatório	33
1º	36
2º	35
3º	14
4º	15
5º	31
6º	02
7º	10
Ambulância	01
	188

Fonte: Autoria própria, (2023)

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 13/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

3.10.2 Organograma da Brigada de Emergência e Incêndio

Figura 3 – Organograma da Brigada de Emergência e Incêndio



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 14/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

3.11 Recursos materiais

3.11.1 Relação de recursos

- 4 Caixas de Água elevadas com 18000 lts cada, total de 72000 lts
- Reserva Técnica de incêndio: 5236 lts cada, total de 20944 lts.
- Reservatório cisterna com 2 caixas com capacidade de 60000 lts cada, total de 120000lts.
- Nº de hidrantes no prédio: 58 unidades – com 02(duas) mangueiras de 15m e 02(dois) esguichos em cada caixa.
- Nº de hidrantes urbano: 02(um) localizados na fachada principal do prédio no estacionamento da Ebserh.
- Nº de Extintores: 340
- Sinalização de emergência e Rota de fuga.
- Luminárias de emergência instaladas nas escadas de emergência e corredores principais das clínicas no bloco AB.

3.11.2 Localização Estratégica de Recursos

Tabela 3 – Distribuição dos hidrantes

PAVIMENTOS	CAIXA DE INCÊNDIO		MANGUEIRAS 1 ½"	
	TIPO	QUANT.	P/CX	METROS
TÉRREO	1	16	2	15m
1º PAV.	1	9	2	15m
2º PAV	1	8	2	15m
3º PAV	1	5	2	15m
4º PAV	1	5	2	15m
5º PAV	1	5	2	15m
6º PAV	1	5	2	15m
7º PAV	1	5	2	15m
7º PAV	1	5	2	15m
TOTAL GERAL		58		
CAIXA TIPO 1: 0,70 x 0,45				

Fonte: Autoria Própria (2023)

- Hidrantes de recalque: 02
- Caixas de hidrantes: Localizadas em todos os andares, pintadas na cor vermelha e de fácil visualização, contendo em cada: duas mangueiras de 11/2" de 15 metros cada e esguicho de tipo regulável ou universal

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 15/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024 Versão: 3	Próxima revisão: 30/01/2025

3.11.3 Localização dos extintores de incêndio

Tabela 4 – Distribuição dos extintores de incêndio

Pavimento Têrreo	
Quantidade	Material/Equipamento
77	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
17	Extintores de CO2 – 6 Kg com sinalização
54	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
78	Extintores de PQS – 4 Kg com sinalização
1	Extintores de PQS – 12 Kg com sinalização
Pavimento 1	
Quantidade	Material/Equipamento
14	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
13	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
1	Extintores de CO2 – 6 Kg com sinalização
3	Extintores de PQS – 4 Kg com sinalização
Pavimento 2	
Quantidade	Material/Equipamento
19	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
20	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
2	Extintores de CO2 – 6 Kg com sinalização
Pavimento 3	
Quantidade	Material/Equipamento
6	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
6	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
1	Extintor de CO2 – 6 Kg com sinalização
2	Extintor de PQS – 4 Kg com sinalização
Pavimento 4	
Quantidade	Material/Equipamento
8	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
7	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
2	Extintores de CO2 – 6 Kg com sinalização
Pavimento 5	
Quantidade	Material/Equipamento

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 16/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

8	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
8	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
Pavimento 6	
Quantidade	Material/Equipamento
9	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
12	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
Pavimento 7	
Quantidade	Material/Equipamento
8	Extintores de água pressurizada – 10 litros com sinalização
10	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
Pavimento 8 – COBERTURA	
Quantidade	Material/Equipamento
4	Extintores de CO2 – 4 Kg com sinalização
5	Extintores de CO2 – 6 Kg com sinalização

Fonte: Autoria própria, (2023)

3.12 Rotas de Fuga e Pontos de Encontro

O local de concentração das equipes de emergência estarão localizados, em cada pavimento, na área do hall dos elevadores (local sinalizado). Os pontos de encontro e as rotas de fuga devidamente sinalizadas constam no anexo I.

4.PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA

O acionamento do plano deve seguir uma sequência lógica de atuação, de forma a agilizar o processo de atendimento emergencial, observando-se aspectos de segurança e serão executados conforme a disponibilidade do pessoal e com prioridade ao atendimento de vítimas.

4.1 Situações de Emergências

Para cada tipo de emergência, existe uma forma de combate tática e técnica. Os procedimentos descritos estão relacionados numa ordem lógica e devem ser executados conforme a disponibilidade de pessoal e com prioridade ao atendimento de vítimas. Para atendimento a ocorrências de eventos emergenciais, será priorizada a preservação da vida humana nas instalações da Unidade.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 17/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Nota 1: Os brigadistas devem iniciar o atendimento a emergência de imediato analisando a situação local, e enquanto isso os Líderes e Coordenador da brigada deverão se reunir para traçar ações maiores a serem executadas tais como: Solicitar apoio externo, desligamento de energia, evacuação e etc.

Nota 2: Em diversas situações pode ser necessário o desligamento da rede elétrica. Este procedimento deve ser bem avaliado, pois pode haver impacto direto ao atendimento de pacientes, caso afete o setor, ele deverá ser comunicado, o que justifica a necessidade da participação do eletricista e do responsável da área neste tipo de ação.

Para uma melhor compreensão das ações as decisões a serem tomadas iremos dividir em dois tipos de ocorrências:

4.1.1 Ocorrências/ Acidentes com eletricidade, desabamentos, Desastres Natural, Incêndio e/ou explosão

Tabela 7 – Situações de Ocorrências/ Acidentes com eletricidade, desabamentos, Desastres Natural, Incêndio e/ou explosão

SITUAÇÃO	AÇÕES PREVISTAS	RESPONSÁVEIS	EQUIPAMENTOS
Ocorrências/ Acidentes com eletricidade, desabamentos, Desastre Natural, Incêndio e/ou explosão	1. Solicitar apoio informando o ocorrido (quantidade de possível vítimas, local e tamanho de área atingida). - Casos de incêndio e/ou explosão: se for apto deverá iniciar o combate ao incêndio; - Casos de acidentes com eletricidade: se possível desligar fonte de energia com segurança e solicitar ao atendente o Acionamento do Eletricista plantonista; - Casos de desabamento e desastre natural: Informar para que não haja circulação de pessoas e aguardar apoio;	Qualquer pessoa	Ramal de emergência 601
	2. Entrar imediatamente em contato observando os turnos de trabalho, conforme escala. - Casos de Incêndio e/ou explosão, desabamento e desastre natural: brigadistas lotados em setores mais próximos ao da ocorrência, Setor de Manutenção e coordenadores da brigada e USOST; - Casos de acidentes com eletricidade: acionamento do Eletricista plantonista e brigadista próximo ao local;	Atendente do Ramal de Emergência	Ramais telefônicos

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 18/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Ocorrências/ Acidentes com eletricidade, desabamentos, Desastre Natural, Incêndio e/ou explosão	3. Solicitar apoio externo caso necessário: - Corpo de Bombeiros; - Defesa Civil; - SAMU	Brigadistas	- Corpo de Bombeiros 193; - Defesa Civil 199; - SAMU 192;
	4. Isolamento da área, não permitindo entrada de pessoal sem autorização da Brigada e proceder com as seguintes medidas: - Casos de Incêndio e/ou explosão: Desligar a energia da área e combater incêndio se ainda necessário; - Casos de Acidentes com Eletricidade: Realizar a desenergização do local e sinalizar; - Casos de desabamento e desastre natural: Sinalizar o local e informar para que não haja circulação de pessoas e aguardar apoio;	Eletricistas Plantonistas/ Brigadista (se necessário apoio externo)	Fitas zebradas, cones, correntes.
	5. Prestar primeiro atendimento as possíveis vítimas e afastá-las da zona de risco: - Direcionar vítima para sala de Estabilização da UDI; - Acionar o Cirurgião Plantonista para direcionar-se a Sala de Estabilização da UDI;	Brigadista (se necessário apoio externo) e	Kit de Primeiros Socorros e Material para transporte;
	6. Após a avaliação encaminhar a vítima para o bloco cirúrgico ou se necessário acionar ambulância do HU ou SAMU para transferência;	Cirurgião Plantonista	Material para transporte (maca, cadeira de rodas, etc). Ambulância HU: ligar para ramal 601 SAMU 192
	7. Evacuar as áreas próximas ao sinistro, caso necessário.	Brigadista (se necessário apoio externo)	
	8. Verificar o impacto no atendimento a pacientes, avaliando a estrutura, sistema elétrico, hidráulicos e de gases.	DLIH, SIF, USOST (se necessário apoio externo)	
	9. Investigar e emitir relatório registrando a ocorrência.	Coordenador da Brigada/ Líder da Brigada/ USOST	

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 19/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

4.1.2 Ocorrências que envolvam Emergências Clínicas

Tabela 8 – Situações de ocorrências de Emergências Clínicas


SITUAÇÃO	AÇÕES PREVISTAS	RESPONSÁVEIS	EQUIPAMENTOS
Ocorrências que envolvam Emergências Clínicas	1. Acionar ajuda se necessário	Qualquer Pessoa	Ramal de emergência 601
	2. Iniciar o atendimento de primeiros socorros	Brigadista/ Pessoa próxima com conhecimento em primeiros socorros	Kit de 1º socorros.
	3. Encaminhar a vítima para atendimento na Sala Vermelha (07:00 às 19:00 de segunda a sexta) ou Sala de Estabilização da UCM na polissonografia (Horário Noturno, sábado e domingo).	Brigadista/ Pessoa próxima à vítima/ Médico Plantonista da Sala Vermelha ou Unidade de Clínica médica.	Material para transporte (maca, cadeira de rodas, etc)
	4. Manejo da Emergência	Médico Plantonista da Sala Vermelha ou Unidade de Clínica médica.	Equipamentos e materiais disponíveis na sala de Estabilização da UCM ou Sala Vermelha.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 20/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

4.2 Fluxogramas para situações de emergência


A seguir estão os fluxogramas (Fig 4-6) com mais detalhes do passo a passo descrito anteriormente nas tabelas 7 e 8. Estes fluxogramas possuem o objetivo de direcionar e facilitar a atuação dos brigadistas nas situações relacionadas a possíveis emergências traumáticas e clínicas.

Figura 04: Ocorrências com eletricidade, desabamentos, desastres naturais, incêndio e explosões **sem vítimas**




Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 21/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Figura 05: Ocorrências com eletricidade, desabamentos, desastres naturais, incêndio e explosões **com vítimas**



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 22/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Figura 06: Ocorrências que envolvam Emergências Clínicas



Fonte: Autoria própria (2021)

4.3 Detalhamento dos procedimentos básicos em caso de princípio de incêndio e incêndio

4.3.1 Alerta

Na constatação de fumaça, cheiro de fumaça, cheiro de gás ou princípio de incêndio, qualquer ocupante das instalações, caso esteja sozinho, deverá buscar ajuda de mais uma pessoa do setor e informar o ocorrido, solicitando que seja feita a ligação imediata para o **ramal de emergência do HULW (ramal 601)** informando sobre a ocorrência e sua localização. O atendente do ramal de emergência entrará em contato com os membros da Brigada de Incêndio, coordenador da Brigada, USOST e Setor de Manutenção para prestar reforços e apoio técnico.

O identificador também deverá contatar o brigadista do pavimento presente no horário para que ele possa adotar os procedimentos para o qual foi treinado.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 23/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Observação: Em caso de emergência, qualquer pessoa que identificá-la deverá sair avisando em alto e bom tom pelas áreas a fim de reunir os Brigadistas.

Observação 2: Visando ainda mais eficiência no alerta, e quando possível, os Brigadistas poderão fazer uso dos megafones, que se encontram nos armários da Brigada de incêndio localizados no Hall dos elevadores do térreo e no segundo andar.

4.3.2 Análise da situação

Após identificação do local do princípio de incêndio o Brigadista deverá comparecer ao local para análise final da emergência.

Na identificação de princípio de incêndio, qualquer profissional treinado deverá utilizar imediatamente o extintor adequado ao tipo de incêndio, enquanto qualquer ocupante deverá ligar para o ramal de emergência 601, prestando as informações pertinentes.

NOTA: Sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio (por calor, cheiro, fumaça ou outros meios), está deverá ser investigada. Uma suspeita de princípio de incêndio, nunca deve ser subestimada.

4.3.2.1 Procedimentos em caso de princípio de incêndio e incêndio

A partir do comunicado da emergência via **ramal 601**, o atendente acionará os brigadistas lotados em setores mais próximos ao da ocorrência e o coordenador da brigada, observando os turnos de trabalho.

Os brigadistas acionados irão se deslocar imediatamente até o local do sinistro, adotando as seguintes ações:

- Avaliar a dimensão do incêndio ou emergência:

Se caso de princípio de Incêndio (Passo a Passo)

1. A Equipe da Brigada deverá avaliar rapidamente a origem do princípio de incêndio (qual o material que está em combustão, se é um material sólido, líquido, energizado, etc) e a necessidade de desligamento de equipamentos elétricos.

2. Utilizar os extintores adequados (AP, PQS ou CO₂) conforme o tipo de classe de incêndio (A, B ou C) até a extinção das chamas e possíveis brasas.

3. Enquanto uma parcela da Equipe de Combate ao Incêndio atua no princípio de incêndio (utilizando os extintores disponíveis no local e mais extintores disponibilizados pela própria equipe, localizados nas proximidades do sinistro), outra parcela, por prevenção, irá

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 24/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

providenciar a montagem da linha de hidrante para o caso de o uso dos extintores não serem suficientes para a extinção do fogo.

4. Avaliar a necessidade de reforço da equipe e solicitar mais brigadistas através do ramal de emergência.

Observações:

1. Ao chegar ao local o membro da brigada deve:

- Agir com presteza observando a forma mais viável, segura e eficaz para o combate ao foco de incêndio;
- Quando ocorrer a falta de controle do foco de incêndio deve-se fazer a análise da possibilidade de evacuação ou não do setor, pavimento ou prédio. Neste caso deve ser realizada de forma rápida e segura, através das saídas e escadas de emergência;

2. Salientamos que o tempo para as ações contra o fogo deverão ocorrer em aproximadamente 04 (quatro) minutos, porque após esse tempo há grandes chances do princípio de incêndio se tornar um incêndio de grandes proporções.

3. O brigadista comunicará o Corpo de Bombeiros local, através do telefone de emergência 193.

Se caso de incêndio (Passo a Passo)

1. Acionar o Corpo de Bombeiros.
2. Acionar todos os brigadistas presentes, por meio do atendente do **ramal de emergência (601)**.
3. Dar ordem de evacuação do pavimento sinistrado e dos pavimentos superiores a este, aplicando as diretrizes previstas no item 5.6.1 e avaliar a necessidade de evacuação dos demais pavimentos, considerando a ordem de prioridade.
4. Se possível, afastar materiais próximos que possam alimentar o incêndio.
5. Adotar mecanismos de bloqueio da propagação da fumaça, fechando todas as portas sem trancá-las.
6. Em condições favoráveis, compor as linhas de hidrantes.
7. Avaliar corte da energia e do fornecimento dos gases.
8. Em condições favoráveis e utilizando os equipamentos de proteção individual, sob o comando do Líder da Brigada, iniciar o combate ao incêndio por hidrantes e o resfriamento das áreas vizinhas.
9. Favorecer e auxiliar as ações do Corpo de Bombeiros.

4.3.2.2 Recomendações básicas em caso de incêndio ou abandono de área

- Fique atento ao cheiro de fumaça, sinais de alarmes e outros alertas de

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 25/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

emergência. Os mais atentos reagem mais rápido.

- Pare o que estiver fazendo, e se possível desligue a máquina ou aparelho que estiver usando.

- Se possível, feche os registros de gases em uso.
- Ao sair, feche as portas e janelas (sem trancar).
- Alerta os ocupantes do setor sobre a necessidade de saída imediata.
- Dirija-se à saída indicada pela rota de fuga mais próxima, mantendo-se em fila.

- As portas corta-fogo devem permanecer o menor tempo possível abertas, para evitar que a fumaça atinja as escadas;

- Não use elevadores ou saídas designadas para outros fins.
- Utilize as escadas de saída de emergência, descendo sempre pelo lado periférico, ou seja, mais externo, apoiando a mão no corrimão da escada. O lado interno das escadas deverá estar livre para a subida dos bombeiros.

- Caso tenha opção entre subir e descer, DESÇA SEMPRE.
- Movimente-se de modo rápido e ordeiro, NÃO CORRA.
- Na presença de fumaça, movimente-se abaixado bem próximo ao piso, onde o calor é menor e existe mais oxigênio.

- Se possível, proteja as vias respiratórias com um pano molhado ou máscara.
- Se houver calor intenso, molhe as roupas e cabelos. Na ausência de outra alternativa pode-se utilizar um extintor de incêndio contendo água pressurizada.

- Antes de abrir uma porta, observe a temperatura da mesma e se há passagem de fumaça, e conforme o caso, procure outra alternativa de passagem.

- Siga as instruções da brigada de incêndio.
- Dirija-se ao ponto de encontro pré-determinado e não retorne à edificação até que esteja liberada.

- Mantenha-se em grupo após a saída para facilitar a conferência.

Atenção: Se ficar preso em algum pavimento tente manter-se em local com pouco material combustível e com presença de água, como banheiros, vedando as portas para minimizar a entrada de fumaça, sinalizando sua localização através das aberturas externas para visualização da equipe de resgate.

4.3.3. Apoio externo

Um Brigadista deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informações:

- Nome e número do telefone utilizado;
- Endereço do HULW-UFPB (EBSERH) completo;

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 26/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

- Pontos de referência e/ou de acesso;
- Características do incêndio; e
- Quantidade e estado das eventuais vítimas.

Nota: O mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiros, preferencialmente, deve orientá-los quando da sua chegada sobre as condições e acessos, e apresentá-los ao Líder da Brigada. Caso não seja possível, deverá ser determinado um outro brigadista para a recepção dos bombeiros.

4.3.4 Primeiros Socorros

Os primeiros-socorros devem ser prestados às eventuais vítimas, conforme treinamento específico dado aos brigadistas. Sempre que for verificada necessidade, deve ser solicitado apoio dos médicos e pessoal da área de assistência a fim de complementar o atendimento.

4.3.5 Eliminar riscos

Caso necessário, deve ser providenciado o corte da energia elétrica (parcial ou total). O corte geral deverá ser executado pelo pessoal da Manutenção, que deve estar à disposição da Brigada de Incêndio.

4.3.6 Abandono de Área

Caso seja necessário abandonar a edificação, os brigadistas da equipe de abandono deverão se posicionar e atuar conforme os treinamentos recebidos para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do andar sinistrado, que já devem estar cientes da emergência, devem ser os primeiros a descer, em fila e sem tumulto, após orientação da equipe, com um brigadista liderando a fila e outro encerrando a mesma.

Antes do abandono definitivo do pavimento, um ou dois brigadistas devem verificar se não ficaram ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas e/ou janelas, se possível.

Em caso de evacuação das instalações, todos os pacientes em condições clínicas e de deslocamento deverão ser liberados imediatamente, juntamente com seus acompanhantes e visitantes, através da rota de fuga mais próxima, devendo ser orientados sobre a sinalização a ser seguida para abandono da edificação.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 27/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Os pacientes com maior mobilidade saem primeiro e os pacientes com dependência total em segundo tempo. Se necessário deverá contar com a ajuda da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Resgate, SAMU, etc. A equipe de enfermagem pode classificar os pacientes por cores em função da gravidade, utilizando de forma assemelhada o padrão internacional para casos de desastres (START): verde, amarelo, vermelho e preto. Pacientes em terapia intensiva serão considerados, de forma geral, como vermelhos. Após avaliação médica podem ser reclassificados como amarelo.

Tabela 5 – Método Start

START

Cor	Abandono	Transferência pós abandono
Verde	Mobilidade plena: aqueles que se locomovem de forma independente. Cuidados mínimos. Um funcionário pode acompanhar vários pacientes. Serão os 1º a saírem.	Serão os 3º em prioridade de transferência.
Amarelo	Mobilidade parcial: apresentam alguma restrição ao movimento. Cuidados intermediários. Precisaram de ajuda para locomoção. São os 2º em prioridade de saída.	Serão os 2º em prioridade de transferência.
Vermelho	Dependência total: pacientes sob sedação em unidade de terapia intensiva, em centro cirúrgico, etc. Serão retirados com ajuda especializada. Serão os últimos a saírem.	Serão os 1º em prioridade de transferência.

Fonte: PAE HUJF (2020)

As equipes médica e de enfermagem deverão preparar os pacientes para iniciar o abandono. As informações médicas relativas ao paciente deverão acompanhá-lo no processo de evacuação, sempre que possível, mesmo que minimamente (prescrição e evolução do dia). Se possível, medicações específicas devem ser levadas junto com os pacientes. Sugere-se a colocação do prontuário médico/prescrição médica/enfermagem entre as pernas dos pacientes a serem carregados em maca.

Após a ordem de abandono, os ocupantes dos andares devem iniciar a descida até a saída (andar térreo), onde devem se deslocar até o ponto de encontro.

4.3.6.1 Diretrizes para evacuação de áreas

Os líderes da brigada designarão brigadistas para o desempenho de funções específicas durante a operação de evacuação, considerando, se possível, as seguintes ações e dimensionamento mínimo:

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 28/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Tabela 6 – Diretrizes para evacuação das áreas.

EVACUAÇÃO DE ÁREAS	
AÇÕES/FUNÇÕES	DIMENSIONAMENTO MÍNIMO
- Identificar-se e comunicar a ordem de evacuação imediata das instalações. - Conduzir os ocupantes da ala até a rota de fuga a ser utilizada, orientando-os sobre como proceder. - Efetuar a varredura dos setores.	2 brigadista/ala/pavimento
Posicionar-se na saída da caixa de escada (ao nível da rua), agilizando a evasão dos ocupantes.	1 brigadista/caixa de escada
Conduzir os pacientes com mobilidade comprometida até o elevador de pacientes.	2 brigadista/ala de internação/pavimento
- Conduzir os dois elevadores de pacientes. - Paralisar e bloquear elevadores sociais e de serviço.	2 Ascensoristas-brigadistas
Conduzir pacientes com mobilidade comprometida do elevador de pacientes até a área externa do prédio.	2 brigadistas/elevador/hall (térreo e subsolo)
Garantir abertura plena da saída e evitar congestionamento.	1 brigadista/saída
Organizar e orientar as pessoas no ponto de encontro.	2 brigadistas

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 29/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

4.3.6.2 Exercícios simulados de evacuação de áreas

Deverão ser realizados exercícios simulados de evacuação das áreas, sem a participação de pacientes, visando a identificação de falhas e o treinamento dos profissionais.

Logo após a realização dos simulados devem ser realizadas reuniões para avaliação dos problemas identificados, visando a implementação de ações corretivas e o aprimoramento deste Plano. As reuniões deverão ser registradas em atas indicando a data e horário dos exercícios, os tempos gastos no abandono, no retorno e no atendimento aos primeiros socorros, se houve a participação do corpo de bombeiros e outras ajudas externas e o tempo de sua chegada, as falhas de execução do plano e dos equipamentos utilizados.

IMPORTANTE: Por se tratar de estabelecimento de saúde com grande contingente de público externo é recomendável que os exercícios de evacuação de áreas sejam amplamente divulgados, sendo de conhecimento de todos: a data, o horário e a conduta a ser adotada no abandono das instalações, para que não haja pânico.

4.3.6.3 Recomendações gerais para a população da planta

Em caso de abandono de área ou edificação, adotar os seguintes procedimentos:

- Acatar as orientações dos brigadistas;
- Manter a calma;
- Caminhar em ordem, sem atropelos;
- Permanecer em silêncio;
- Havendo pessoas em pânico, se possível, acalmá-las e avisar a um brigadista;
- Nunca voltar para apanhar objetos;
- Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas sem trancá-las;
- Não se afastar dos outros e não parar nos andares;
- Levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho;
- Ao sentir cheiro de gás, não acender ou apagar luzes;
- Deixar a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro médico;
- Encaminhar-se ao ponto de encontro e aguardar novas instruções.
- Em locais com mais de um pavimento:
- Não utilizar o elevador, salvo por orientação da brigada de emergências;
- Descer até o nível da rua e não subir, salvo por orientação da brigada de emergências;
- Ao utilizar as escadas, deparando-se com equipes de emergência, dar passagem pelo lado interno da escada.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 30/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Em situações extremas:

- Evitar retirar as roupas;
- Se pegar fogo em suas roupas, parar deitar e rolar no chão até apagar;
- Antes de abrir uma porta, verificar se ela não está quente, se estiver quente, não abrir;
- Se ficar preso em algum ambiente, aproximar-se de aberturas externas e tentar de alguma maneira informar sua localização;
- Evitar subir para pavimentos mais altos; sempre que possível, descer os andares;
- Não saltar da edificação.

4.3.7 Isolamento de área

A área sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. Pessoas que já saíram da edificação não poderão retornar até que o local seja liberado pela brigada ou Corpo de Bombeiros ou estejam envolvidos na remoção de pacientes.

4.3.8 Confinamento do incêndio

O incêndio deve ser confinado de modo a evitar a sua propagação e consequências. Para isso usa-se fechar as portas sem trancá-las e retirar materiais combustíveis do percurso do fogo e resfriar áreas vizinhas.

4.3.9 Combate ao incêndio

Os demais Brigadistas devem iniciar, se necessário e possível, o combate ao princípio de incêndio sob comando do Líder da Brigada, podendo ser auxiliados por outros ocupantes do andar, desde que devidamente treinados, capacitados e protegidos. O combate ao princípio de incêndio deve ser efetuado conforme treinamento específico dado aos Brigadistas.

5 PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DE OBJETIVOS

5.1 Treinamento

Inicialmente será realizada a capacitação dos brigadistas de emergência do HULW em conjunto com outros funcionários (recepcionistas e equipe da manutenção) necessários para a correta implementação das ações do Plano de Atendimento à Emergência.

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 31/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Treinamentos na modalidade à distância (vídeos ilustrativos) também serão disponibilizados para todos os setores do HULW para conhecimento dos trabalhadores no geral sobre o PAE.

Esses treinamentos deverão ser atualizados e refeitos sempre que houverem revisões no PAE e durante as reciclagens das equipes de brigada de emergência do HULW, para que os seus fluxos sejam bem assimilados e sempre revistos pelos profissionais que poderão precisar executá-lo nas situações de sinistros e acidentes.

5.2 Aquisição de materiais

Os materiais necessários para a melhor implementação deste Plano (macas para movimentação de pacientes em escadas, rádios de comunicação, material de identificação de brigadistas e EPIs como luvas, capacetes e botas), serão requisitados pela USOST em conjunto com a Brigada de Emergência, em processo de compras de materiais via SEI.

5.3 Aplicação de simulações

A coordenação da brigada de emergência em conjunto com a USOST buscará a realização de simulações anuais dos procedimentos de emergências citados neste plano (princípios de incêndios, vazamentos de produtos químicos e gases, e demais cenários do item 5), para a melhor preparação dos trabalhadores sobre os tópicos abordados no PAE.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, com o presente plano, aumentar e melhorar a qualidade das ações da brigada de emergência, bem como da prevenção contra situações de sinistros diversos no HULW, principalmente, aquelas relacionadas aos riscos de princípios de incêndios, melhorando assim a cultura de segurança e a antecipação com objetivo de evitar a ocorrência de acidentes e sinistros no hospital.

7 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15219: Plano de emergência — Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro. 2020;

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14276: Brigada de incêndio e emergência - Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro, 2020;

BARBOSA, MG. **Plano de atendimento à Emergência (PAE)**. Hospital Universitário de Juiz de Fora - EBSERH, Juiz de Fora. 2020;



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 32/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança contra Incêndios em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

8 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	01/07/2020	Elaboração do Plano de Atendimento à Emergências
2	22/12/2021	Revisão do Plano de Atendimento à Emergências
3	25/01/2024	Revisão do Plano de Atendimento à Emergências



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 33/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

9 LISTA DE ANEXOS

Anexo I – Modelo de Registro de ocorrências


		REGISTRO DE OCORRÊNCIA Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)		DATA DO EVENTO	Nº DO				
				HORÁRIO	DATA DO REGISTRO				
LOCAL DA OCORRÊNCIA		TIPO DE RISCO							
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA									
PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS OU AÇÕES ADOTADAS									
RECURSOS UTILIZADOS NO REGISTRO DA OCORRÊNCIA									
☐ Falação ☐ Filmagem ☐ Outros (especificar)									
☐ Medição ☐ Documentação ☐ Fornecimento material									
RECOMENDAÇÕES / AÇÕES PROPOSTAS									
ORIENTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES			RESPONSÁVEL	PRAZO INDICADO PELO SOST					
DE: Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)									
Chefe Imediato: Ana Carla									
COLETA DE INFORMAÇÕES - EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO									
ENCAMINHAMENTO - PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS									



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 34/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

Anexo II – Ponto de Encontro e Rotas de Fuga


Pontos de encontro



Fonte: Autoria própria (2021)

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 35/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Rota de fuga do 7º Andar – Ala A



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST


Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 36/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

Figura 5 – Rota de fuga do 7º Andar – Ala B




Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 37/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

Figura 6 – Rota de fuga do 6º Andar – Ala A



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 38/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 7 – Rota de Fuga do 6º andar – Ala A



Fonte: : Unidade de Saúde Ocupacional - USOST


Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 39/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

Figura 8 – Rota de fuga do 5º andar – Ala A



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 40/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	


Figura 9 – Rota de fuga 5º andar – Ala B



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 41/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 10 – Rota de fuga do 4º andar – Ala A



Fonte : Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 42/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	


Figura 11 – Rota de fuga do 3º andar – Ala A



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST


Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 43/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Figura 12 – Rota de fuga do 3º andar – Ala B



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 44/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024 Versão: 3	Próxima revisão: 30/01/2025


Figura 13 - Rota de fuga do 2º andar – Ala A



Fonte : Unidade de Saúde Ocupacional - USOST


Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 45/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

Figura 14 – Rota de fuga do 2º Andar - Ala B



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 46/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	


Figura 15 – Rota de Fuga do 2º Andar – Bloco C



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 47/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	


Figura 16 - Rota de Fuga do 1º andar – Ala A



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 48/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 17 – Rota de fuga do 1º andar - Ala B



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 49/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024 Versão: 3	Próxima revisão: 30/01/2025


Figura 18 - Rota de fuga do 1º Andar - Bloco C – Bloco Cirúrgico, Agência Transfusional e CECAE.



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional - USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 50/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 19 - Rota de fuga do Pavimento Térreo – Área Administrativa – Ala A



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional – USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 51/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 20 – Rota de fuga do Pavimento Térreo – Área Administrativa – Ala B (corredor do auditório)



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional – USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 52/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025


Figura 21 – Rotas de fuga do Pavimento Térreo – Bloco D – Ambulatório Ala A (PNAR, Penumologia, Cirurgia, Cardiologia, ULAC, Endocrinologia, Psicologia, Geriatria)



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional – USOST

Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 53/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

Figura 22 – Rotas de fuga do Pavimento Térreo – Bloco C – Ambulatório Ala B (Psiquiatria, Fissurados, Fisioterapia, Ginecologia, UDI, USB, SAME e outros)



Fonte: Unidade de Saúde Ocupacional – USOST



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 54/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão: 30/01/2025
		Versão: 3	

(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)

Elaboração: Lidiane Oliveira Lopes	Data: 25/01/2024
Revisão: Elisandro da Rosa Moreira Daniel Ferreira Fernandes de Albuquerque	Data: 25/01/2024
Validação: Lecidamia Cristina Leite Damascena Assinado de forma digital por Lecidamia Cristina Leite Damascena Dados: 2024.04.26 12:07:37 -03'00'	Data: 26/04/2024
Aprovação:	Data: ____/____/____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO
WANDERLEY



Tipo do Documento	PLANO	PL.SOST.001 - Página 54/54	
Título do Documento	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA (PAE)	Emissão: 25/01/2024	Próxima revisão:
		Versão: 3	30/01/2025

(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)

Elaboração: Lidiane Oliveira Lopes		Data: 25/01/2024
Revisão: Elisandro da Rosa Moreira Daniel Ferreira Fernandes de Albuquerque		Data: 25/01/2024
Validação: Lecidamia Cristina Leite Damascena	Lecidamia Cristina Leite Damascena Assinado de forma digital por Lecidamia Cristina Leite Damascena Dados: 2024.04.26 12:07:37 -03'00'	Data: 26/04/2024
Aprovação:  Dr. José Eymard Moraes de M. Filho Superintendente do HUUM-UFPA/EBSERH		Data: ____/____/____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte